



2 x plynový kotel
odvod spalin veden plastovým systémem PPs dn 110
komínovým tělesem (o 250mm) nad střechu a ukončen
komínovou hlavicí dn 110 - výška komína 5,5m

1 x plynový kotel
odvod spalin veden nad střechu plastovým systémem PPs dn 110
tepelně izolován min. vatou v tl. 40mm s nerezovým opláštěním
a ukončen komínovou hlavicí dn 110 - výška komína 5,5m

- NTL plynovod -

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval / Kreslil	Jiří Zahradníček projektant TZB Dr. Vojtěcha 1955 504 01 Nový Bydžov tel. 604 650 505	
Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček	Jiří Zahradníček		
Místo : ul. Komenského č.p. 77, Nový Bydžov				
Investor : Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola , Nový Bydžov			Zakázk. číslo	4/1/23
Výměna plynových kotlů v objektu gymnázia v Novém Bydžově			Stupeň	výběr dodavatele
			Datum	1/2023
			Měřítko	Číslo výkresu D4.1.- 6
Schema připojení plyn. kotle na komín				