

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230V TN-S
JMENOVITÝ PROUD: In=63A
KRYTÍ ROZVADĚČE: IP40/20
ZKRATOVÝ PROUD: I"k(3)<10kA
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE: EI2 30 DP1-S200/Sa
PŘÍVOD ZESPODA, VÝVODY SHORA
VŠECHNY PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDOU V PROVEDENÍ "A" (citlivost na ss)

PROFESE
EL - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. PAVEL ŠAFRÁNEK	
VYPRACOVAL	BC. PAVEL ŠAFRÁNEK	
STAVEBNÍK	SOŠ VETERINÁRNÍ, PRAŽSKÁ 68, HRADEC KRÁLOVÉ	

A11 s.r.o.
HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 47450347

STAVBA
SOŠ VETERINÁRNÍ – HK, PRAŽSKÁ 68
Rekonstrukce elektro-projektová dokumentace I. etapa

BUDOVA č.p. 68/18 a BUDOVA č.p. 77/16

ČÍS.ZAKÁZKY	572/34/0
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	3/2023
FORMÁT A4	7
MĚŘÍTKO	–
ZMĚNA	

NÁZEV VÝKRESU
SCHÉMA ROZVADĚČE R5

ČÁST	Č. VÝKRESU
D.1.4	EL4