



ROZVODNICE RB2

3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S

In=25A, ip = 6kA

ROZVODNICE NA OMÍTKU, PRO 54TE

IP30

VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3	
ING. JOSEF CHRPA	ING. JOSEF CHRPA 	ING. JOSEF EHL			
HRADEC KRÁLOVÉ - J. MASARYKA 632/28 REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			FORMÁT	1xA4	
			DATUM	11/2017	
D.1.4.EL	Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika		MĚŘÍTKO	-	
OBJEDNATEL :	Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Václavova 1469/5		příloha	č. výkresu	
STUPEŇ PD :	DPS	ROZVÁDĚČ RB2	D.1.4.EL	19	
ZAK. Č. :	70/2017				