

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)**

**Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín –
dodávka a montáž volně stojícího nábytku a vybavení**

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, tel.: +420 702 248 893, e-mail: ljaskova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Dobrý den, máme dotaz k pohovkám, máte uvedeno výška sedu 46 cm, ale pohovky se dělají ve výšce jen 36 cm. Uvedené specifikace jsou pouze orientační? Ostatní specifikace jsou vyhovující jen výšku bohužel nelze dodržet.

Odpověď na dotaz č. 1: Výška sedů pohovek není orientačním rozměrem, na výšce sedu pohovek uvedené v zadávacích podmínkách zadavatel trvá, a to z důvodu zajištění většího komfortu pro budoucí klienty objektu, tj. pohodlného vstávání a usedání na pohovku. Výšky sedů pohovek 43 a 46 cm jsou obvyklé a na trhu dostupné.

Dotaz č. 2: Dobrý den, kartotéka dle specifikací souhlasí na barvu šedou, ale bílá má trochu odlišné rozměry. Je možno odchylky rozměrů? Např. 270x322x533. Bohužel stejné rozměry v bílém provedení není možné.

Odpověď na dotaz č. 2: Zadavatel trvá u položky skříň – kartotéka, uzamykatelná na rozměrech a barvě, které jsou uvedeny v zadávacích podmínkách a nepřipouští tak žádné odchylky. V zadávací dokumentaci uvedený rozměr 247 x 375 x 505 mm (v x š x hl) je vnitřní rozměr jedné zásuvky. Uživatelem používané desky do kartotéky mají cca 315 mm šíři (navrhovaný rozměr 322 mm je tedy nedostatečný). Skříň – kartotéka je pak dle projektové dokumentace požadována v rozměru 46 x 62 x 132 cm (š x hl x v). Barva je vzhledem k ostatnímu vybavení požadována bílá.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 3. 5. 2023

Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření