


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTÍ	NÁZEV MÍSTNOSTÍ
1.01	JÍDELNA
1.02	VARNA A VÝDEJ JÍDEL
1.03	PŘÍPRAVNA
1.04	SKLAD
1.05	UMYVÁRNA NÁDOBÍ
1.06	ÚKLID
1.07	CHODBA ?????
1.08	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ VÝDEJNY
1.09	PŘEDSÍN WC
1.10	WC ZAMĚST. VÝDEJNY
1.11	RAMPA
1.12	CHODBA
1.13	POSILOVNA- STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV+



VYSVĚTLIVKY ELEKTRO


- ELEKTROROZVÁDĚČ
- VENTILÁTOR VZDUCHOT. (NENÍ DODÁKOU)
- ZÁSUVKA 1f. viz. technol. kuch. IP44 výdej.
- ZÁSUVKA 1 f. 230V ZAPUŠTĚNÁ
- PRO PC ZÁSUVKA 1 f. SE SVODIČEM PŘEPĚTÍ
- VYPÍNAČ 3 f. pro zařízení (25A).
- ZEMNÍČÍ BOD POSPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
- LED DIODOVÉ SVÍTIDLO 55W min. IP44
svítidlo povrchové upevněné k podhledu
- LED DIODOVÉ SVÍTIDLO 46 W IP 55 d=12m.
digestoře, nasv. výdeje jídel
- ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO IP 65 2x36W,18W
e- OVLÁDACÍ PRVEK
- SVÍTIDLO LED DIODOVÉ NA POVRCH 10 W IP44
- ZÁSUVKA 3 f. 16A
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM
NAPÁJENÍ 1 HODINA IP 44 (IP20)
- POHYBOVÝ SENZOR OVL. OSVĚTLENÍ
- SA DVOJTLAČÍTKO-OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ Z VÍCE MÍST
a b – značení ovládacích větve
- VYP. PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, STŘÍD., DVOJITÝ STŘÍDAVÝ IP44
- DTTO. ZAPUŠTĚNÉ V IP 20
- HAVAR. TLAČÍTKO RUDÉ ODSTAVENÍ EL. ZAŘ. V NEBEZPEČÍ

UPOZORNĚNÍ:
VZHLEDEM K MOŽNOSTI MALÝCH ZMĚN V DODÁVKAÁCH TECHNOLOGII
MŮŽE DOJÍT K DROBNÝM ZMĚNÁM V UMÍSTĚNÍ NEBO PŘÍKONŮ KUCHYŇ.ZAŘÍZENÍ!

ELEKTROINSTALACE BUDE POD OMÍTKOU, POUZE 3f. VYPÍNAČE BUDOU NA POVRCHU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3/PE/N/AC 50 Hz 400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SCHEMA ZAPOJENÍ OVL. OSVĚTLENÍ POMOCÍ POHYB. SENZ.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Vlastislav Vlach				
VYPRACOVAL: Vlastislav Vlach				
INVESTOR: SŠ a ZŠ NOVÉ MĚSTO n. Met., Husovo nám. 1218				
VÝDEJNA STRAVY – KRÁLÍČEK STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 1035, ST.P.č. 77 v K.Ú. Nové Město n. Met. – přízemí 2. etapa SO 01 - VÝDEJNA STRAVY		OTISK RAZITKA - PODPIS		PARÉ
		FORMÁT	3A4	
		DATUM	2/2018	
		OBJEKT		
		STUPEŇ	SPOLEČ.POVOLEN	
ELEKTROINSTALACE – PŘÍZEMÍ		Č. ZAKÁZKY	63109	
		MĚŘÍTKO :	1:50	
		Č. VÝKRESU :	EL- 02	