



#### LEGENDA:

JEDNOTLIVÉ DÍLY VZDUCHOVODŮ OPATŘENÉ SPOJÍ MUSÍ BÝT PO MONTÁŽI NAVZÁJEM VODIVĚ SPOJENY PRO OCHRANU PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM A TO KADMIOVÝM NEBO POZINKOVANÝM ŠROUBEM S VĚJÍROVÝMI PODLOŽKAMI POPŘÍPADĚ SPOJOVACÍM PÁSKEM DLE ČSN 33 20 30

PŘI ZAPOČETÍ REALIZAČNÍCH PRACÍ FIRMA PROVEDE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ. ZJIŠTĚNÝ STAV ZAPIŠE DO STAVEBNÍHO DENÍKU A NECHÁ ODSOULASIT INVESTOREM.

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	JÍDELNA
1.02	VARNA A VÝDEJ JÍDEL
1.03	PŘÍPRAVNA
1.04	ZÁDVEŘÍ
1.05	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ
1.06	ÚKLID
1.07	CHODBA
1.08	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ VÝDEJNÝ
1.09	PŘEDSÍŇ WC
1.10	WC ZAMĚST. VÝDEJNÝ
1.11	RAMPA
1.12	CHODBA
1.13	POŠLOVNA – STÁVAJÍCÍ BEZ ÚPRAV

Lorenc  
TŽB

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Jiří Lorenc	<div>OTISK RAZITVA – PODPIS</div> <div>PARÉ</div>	
VYPRACOVAL: Jana Šrollová		
INVESTOR: SŠ a ZŠ NOVÉ MĚSTO n. Met., Husovo nám. 1218		
"VÝDEJNA STRAVY – KRÁLÍČEK" stavební úpravy objektu čp. 1035, na st.p.č.77 v K.Ú. Nové Město n. Met. – přízemí		
VZDUCHOTECHNIKA – PŘÍZEMÍ	FORMÁT	A2
	DATUM	01/2017
	OBJEKT	
	STUPEŇ	DSP+DPS
	Č. ZAKÁZKY	60916
	MĚŘITKO :	1:50
	Č. VÝKRESU :	D.1.4. VZT-02