



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/044-23/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
18.05.2023

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28446 Želejov - Borek“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

## Znění žádosti:

### Dotaz č. 1

Dobrý den,

ke stavbě „III/28446 Želejov – Borek“ bychom měli následující dotaz:

- jak v SO101.1-SO 101.1, tak i v SO 101.2 jsou položky č. 12373 Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. I. K těmto položkám pak kubaturově zřejmě přísluší položky č. 56330.1 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti – sanace aktivní zóny. Ale v obou stavebních objektech je pak ještě položka č. 56330.2 Sanace vozovky ze štěrkodrti, kde se mluví o výplni štěrkodrti a asfaltovým recyklátem v poměru 60:40. Tyto položky však žádnou položku odkopů nemají a navíc výměra je hodně podobná předchozí položce. A pro změnu ve vzorovém příčném řezu se pak mluví o sanaci pomocí výplně štěrkodrti s asfaltovým recyklátem. Prosíme tedy zadavatele o objasnění, na co která položka odkazuje a zda ve výkazu výměr eventuálně nechybí k položce č. 56330.2 položka týkající se výkopů?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

## Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

### Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že k položce č. 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI se v soupisu prací nachází související položka č. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO (výkop stávajících podkladních vrstev).

Projektová dokumentace, potažmo soupis prací, předepisuje pro sanaci podkladních vrstev užití štěrkodrti s asfaltovým recyklátem v poměru 60:40. V případě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni dojde také k sanaci aktivní zóny pomocí štěrkodrti.

**Zadavatel pro přehlednost předkládá seznam souvisejících položek pro sanaci podkladních vrstev a sanaci aktivní zóny:**

### **Sanace podkladních vrstev**

- položka č. 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO – jedná se o odstranění podkladních vrstev pro sanace kraje vozovky

- položka č. 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI – jedná se o vozovkové vrstvy pro sanace kraje vozovky (podkladní vrstvy), vyplnění štěrkodrti a asfaltovým recyklátem v poměru 60:40.

**Sanace aktivní zóny**

- položka č. 12373 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I – jedná se o odkop pro sanaci aktivní zóny v případě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek

- položka č. 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI – jedná se o vozovkové vrstvy ze štěrkodrti pro sanaci aktivní zóny v případě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření