



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/045-23/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
22.05.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce dle § 99 zákona.

#### Znění žádosti:

Dobrý den,

ke stavbě "II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov" bychom měli následující dotaz:

- v soupisu prací SO 101 je položka č. 56410 Vozovkové vrstvy z asfaltocementového betonu, pod kterou si lze představit kostru z asfaltové mezerovité směsi, do které je zapravena cementová malta. V popisu položky je však napsáno, že se jedná o „obnovu betonových sjezdů v místech betonových sjezdů“. Jaký materiál má být tedy použit na tyto sjezdy? Bohužel ani Technická zpráva a ani Vzorový příčný řez dále tuto konstrukci nepopisují.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

#### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Jedná se o obnovu stávajících betonových sjezdů tak, jak je uvedeno v popisu položky. Na obnovu bude použit beton C20/25 XF2.

Do popisu položky č. 56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENTOVÉHO BETONU byla doplněna informace o specifikaci betonu.

**Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace jako jeho příloha. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

#### **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 09.06.2023 v 8:30 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009735>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření