



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/045-23/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
24.05.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce dle § 99 zákona.

Znění žádosti:

Vážený zadavateli,

ZD resp **Příloha VÝKAZ VÝMĚR** obsahuje položku č. 34

34	5774AG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+	M3	4,285
		Předpoklad 10 % odfrézované plochy v tl. 50 mm. Bude čerpána na základě skutečnosti po odsouhlasení TDI. $(857*0,05)*0,1=4,285 [A]$ Plocha*tloušťka Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.		
		<ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojil- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²).- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu		

Dále ZD, resp. **Příloha A - PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA** uvádí: „Po odfrézování bude provedena vizuální prohlídka povrchu a vyznačení lokálních vysprávek. Jejich rozsah je uvažován 10 %. Vysprávky budou provedeny odfrézováním tl. 50 mm a následným ošetřením spojovacím postřikem a pokládkou vrstvy ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm.“

Mezi těmito dvěma přílohami ZD existuje rozpor ve druhu směsi použité při lokálních vysprávkách. Uchazeč žádá o vysvětlení tohoto rozporu.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Ve výkazu výměr se v SO 101 Silnice II/326 položka č. 5774AG.X VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16S, 16+ nahrazuje položkou 5774EG.X VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, resp. jako součást předchozího vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění č. 2 zadávací dokumentace jako jeho příloha. Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 14.06.2023 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00009735>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **9.981.816,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření