

A

BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ TL. 60mm
KLADCÍ VRSTVA ŠTĚRK fr. 4-8mm TL. 30mm
DRCENÉ KAMENIVO fr. 8-16mm TL. 70mm
DRCENÉ KAMENIVO fr. 0-63mm TL. 150mm
ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ, Edef,2=80Mpa

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ZDIVO INJEKTOVANÉ KRÉMOVOU EMULZÍ
- BETON PROSTÝ tř. C 20/25
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA, 2x DESKA SDK tl. 15mm VČ. SYSTÉMOVÉHO SDK ROŠTU AI
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM DLE SKLADEB KONSTRUKCÍ
- ŠTĚRK FR. 4/8mm
- ŠTĚRK FR. 8/16mm
- ŠTĚRK FR. 0/63mm
- NASYPANÁ ZEMINA / ROSTLÝ TERÉN
- PLOŠNÁ INJEKTÁŽ KRÉMOVOU EMULZÍ
- TEPELNÁ IZOLACE - MATERIÁL DLE VÝPISU SKLADEB

LEGENDA SKLADEB

S1
- VRCHNÍ PRODYŠNÝ NÁTĚR/KERAM. OBKL.
- SANAČNÍ ŠTUK, TL. 3 mm
- ZÁKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA, TL. 30 mm
- PODKLADNÍ POSTŘIK, NÁSTŘIK 50%
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO

S2
- VRCHNÍ PRODYŠNÝ NÁTĚR/KERAM. OBKL.
- SANAČNÍ ŠTUK, TL. 3 mm
- ZÁKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA, TL. 30 mm
- PODKLADNÍ POSTŘIK, NÁSTŘIK 50%
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO
- VYROVNÁNÍ PODKLADU - BETONOVÁ MAZANINA TL. 100mm
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE TL. 4 mm+SKELNÁ TKANINA
- TEPELNÁ IZOLACE XPS (LEPENO K PODKL.) TL. 80mm
- NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 8mm
- GEOTEXTILIE 300g/m^2
- SOUVRSTVÍ ZEMINY

S3
- VRCHNÍ PRODYŠNÝ NÁTĚR
- SANAČNÍ ŠTUK, TL. 3 mm
- ZÁKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA, TL. 30 mm
- PODKLADNÍ POSTŘIK, NÁSTŘIK 50%
- STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÉ ZDIVO
- PODKLADNÍ POSTŘIK, NÁSTŘIK 50%
- ZÁKLADNÍ SANAČNÍ OMÍTKA, TL. 30 mm
- SANAČNÍ ŠTUK, TL. 3 mm
- VRCHNÍ PRODYŠNÝ NÁTĚR

P1
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA
- ANHYDRITOVÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR TL. 35mm
- SEPARAČNÍ FOLIE LEHKÉHO TYPU
- TEPELNÁ IZOLACE VE DVOU VRTSVÁCH 2x60mm, TL
- OCHRANNÁ VRSTVA BET. MAZANINY TL. 20mm
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm
- PODKLADNÍ BETON tř. C20/25 TL. 150mm S VÝZTUŽÍ SÍTÍ KARI 6x150x150, OCEL B 500

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU. V LOKACI OKEN VÝŠKOVĚ UMÍSTĚNÝCH POD ÚROVNÍ CHODNÍKU, SE UVAŽUJE STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU SNÍŽIT DO ÚROVNĚ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE TAK, ABY BYLA VÝŠKA PARAPETŮ OKEN ROVNA ALESPOŇ VÝŠCE PŘILEHLÉ ZPEVĚNNÉ PLOCHY. PARAPETY OKEN, KTERÁ I NADÁLE ZŮSTANOU POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY JE NUTNÉ ODVODNIT S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI. PÍSKOVCOVÝ SOKL V CELÉ SVÉ VÝŠCE OPÍSKOVAT A OPPATŘIT HYDROFOBNÍM NÁTĚREM. PŘED PROVÁDĚNÍM SANAČNÍCH OPATŘENÍ JE TŘEBA DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY. A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY. DÁLE JE TŘEBA VYKLIZENÍ VŠECH PROSTOR VYBAVENÝCH NÁBYTKEM A NEMOCNIČNÍM VYBAVENÍM. STÁVAJÍCÍ SANAČNÍ ZAŘÍZENÍ DRYPOL BUDOU DEMONTOVÁNY.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Ø100mm ZABALENÉ V GEOTEXTILII 300g/m^2 ULOŽENÉ NA BETONOVÉM ŽLÁBKU A ZASYPANÉ ŠTĚRKEM fr. 16-32mm. ŠTĚRKOVÉ LOŽE OBALENÉ GEOTEXTILIÍ 300g/m^2.

Generální projektant

HONNEM spol. s r.o.

Opočno 31
Louny
440 01

Objednatel

Královehradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
500 03

Sanace suterénních prostor v hlavní a administrativní budově Městské nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem - Zpracování projektové dokumentace

SO.02 - Administrativní budova

Jméno výkresu

Řez A-A´ - Nový stav

Vypracoval **Ing. Kateřina Hon**	Otisk razítka
Zodpovědný projektant **Ing. Kateřina Hon**	
Datum **11/2020**	Paré
Formát **xA4**	Měřítko výkresu **1:50**
Stupeň **DPS**	Číslo výkresu **D.2.1.7**