

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: Zateplení stropů budovy Základní školy, Dobruška, Opočenská 115

Spis. zn.: CIRI/2023359

Zadavatel: Základní škola, Dobruška, Opočenská 115, IČO: 70152501, Opočenská 115, 518 01 Dobruška

Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na stavební práce.

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_107.html

V zastoupení zadavatele obdobně v souladu s § 98 zákona Vám poskytujeme následující vysvětlení / změnu / změnu zadávací dokumentace (dále také jen „VDZ“), a to na základě předchozí žádosti zájemce o veřejnou zakázku, kterou podal prostřednictvím profilu zadavatele dne 13.6.2023.

1. DOTAZY ÚČASTNÍKŮ A ODPOVĚDI ZADAVATELE

DOTAZ 1:

Dobrý den, níže uvedené vysvětlení je pro mě nerelevantní. Daná izolace je desková, ale ve výkazu výměr je uveden tepelně izolační PÁS. Prosím o upřesnění a dále prosím o hodnotu λ pro tepelnou izolaci, kterou má splňovat. Děkuji.

ODPOVĚĎ 1

Upřesnění k položce č.13 a č.14 soupisu prací: účastník zadávacího řízení ocení **pás tepelně izolační univerzální** se součinitelem tepelné vodivosti minimálně **$\lambda = 0,039$** .

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k povaze vysvětlení, které je pouze upřesňující, nemění slepý položkový rozpočet s výkazem výměr ani projektovou dokumentaci a nerozšiřuje možný okruh dodavatelů, rozhodl se zadavatel **neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

.....

Mgr. Pavel Štěpán
pověřená osoba zadavatelem