

Eliášek

Od: Petr Kafka [petr.kafka@nature.cz]
Odesláno: 7. července 2014 14:36
Komu: Eliášek
Kopie: david.velehradsky@nature.cz; 'Ing. Burianec-DIK HK'
Předmět: Odpověď: Pro obojživelníky - bezbariérová trasa - akce Teplice n.M. - rekonstrukce silnice III/3023

Dobrý den,
 přidávám též svůj zoologický pohled na řešenou situaci. Požadavek neosazovat zmíněné úseky obrubníky byl stanoven na základě zkušeností s pobytem migrujících obojživelníků v nivě Bohdašínského potoka a nálezů přejetých jedinců. Vychází ze zkušeností, že pokud obojživelníci a plazi vlezou na vozovku, je pro ně již i 10 cm vysoký obrubník těžko překonatelný. Je pak vysoké riziko, že se takový obrubník stane pastí, zvířata nedokáží opustit prostor silnice a končí buď pod koly aut a nebo na přímém slunečním svitu "uschnou". Nejlepším řešením, které upřednostňujeme, je nedávat obruby vůbec. V místech, kde jak píšete, kde je to z technologického hlediska nemožné z důvodu svedení srážkových vod, je možné přistoupit také k variantě snížených obrubníků ("nájezdů"). V tomto případě je limitní výška pro malé žabky asi 3 cm. Pokud by bylo potřeba vyšší obruby, vhodné by bylo zbudovat je nějak sešikmené - např. v úhlu 45° a nižším. Takový sklon již zvířata zvládnou lépe. Takto zbudované "výlezy" nemusí být velké, stačí třeba 50 cm dlouhé, avšak jejich odstup je dobré mít co nejmenší. Optimálně v odstupech do 30 m od sebe, přičemž je nutné každou stranu silnice posuzovat zvlášť. Lze však přihlédnout i k dalším přerušením obrubníků různými nájezdy. Snížené obrubníky by bylo vhodné vytvořit i v úseku, kde bude na silnici navazovat nový chodník. Zde je pak potřebné pohlídat i vnější obrubník (mezi chodníkem a volným terénem), aby byl opět pro živočichy překonatelný.

Pokud byste taková opatření mohli do projektu zahrnout, budu rád a nebráním se taktéž další diskuzi.

S pozdravem

Petr Kafka

Správa CHKO Broumovsko
 Ledhujská 59
 549 54 Police nad Metují
 mob. +420 724 938 137
 tel. 491 549 033

Od: Eliášek <eliasek@dik-hk.cz>
 Komu: <david.velehradsky@nature.cz>, <petr.kafka@nature.cz>, "Ing. Burianec-DIK HK" <burianec@dik-hk.cz>,
 Datum: 04.07.2014 14:45
 Předmět: Pro obojživelníky - bezbariérová trasa - akce Teplice n.M. - rekonstrukce silnice III/3023

Dobrý den,
 dle dnešního tel. s Ing. Velehradským Vám posílám k vyjádření koordinační situaci akce Teplice n.M. – rekonstrukce silnice III/3023.

Pro obojživelníky - bezbariérová trasa je žlutě vyznačena.
 Snížený obrubník v délce 5 m je navržen dle možností (dle rozmístění uličních vpustí) ve vzdálenostech cca do 50 m.

Úseky bez obrub jak jste je požadovali ve vyjádření v roce 2007 a jak jsou uvedeny v stavebním povolení – jsou uvedeny v druhé příloze – tabulce.

Od 7.7. mám dovolenou.
Obracejte se prosím na Ing. Buriance.

Vyjádření pošlete, prosím, na mailovou adresu Ing. Buriance a také na můj mail.
Děkuji

S pozdravem
Ing. Jiří Eliášek



[Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.](#)
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

tel.: 495 219 036 kl. 16
731 166 077

[příloha požadavky dle SP na úseky bez obrub - vyjádření projektanta.pdf odstraněna uživatelem Petr Kafka/BR/SOP] [příloha sít KOORD Tepl 7-14 vložen SO 206 SO 301 v JTSK - stav 140703.pdf odstraněna uživatelem Petr Kafka/BR/SOP]

Zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz
Verze: 2014.0.4716 / Virová báze: 3986/7834 - Datum vydání: 11.7.2014
Interní Virová databáze je zastaralá.

Zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz
Verze: 2014.0.4716 / Virová báze: 3986/7834 - Datum vydání: 11.7.2014
Interní Virová databáze je zastaralá.