



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259/1

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 14857/14 -OŘ HKR-150

Spisové číslo: 99-0881

Vyřizuje: Svěcený

Telefon: 972 341 556

E-mail: Sveceny@szdc.cz

Datum: 16. 7. 2014

PRODIN a.s.

Jiráskova 169

530 02 Pardubice

Věc: vyjádření k realizační dokumentaci stavby dráhy

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace pro provedení stavby dráhy (PDPS): **Rekonstrukce silnice III/3023 Teplice nad Metují – SO 651 Rozšíření železničního přejezdu** dává Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, následující vyjádření:

K předmětné stavbě dráhy jsme vydali souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení pod zn.: 22350/13-OŘ HKR-152 dne 5. 3. 2014 – viz příloha. V podmínce č. 1 tohoto stanoviska bylo požadováno předložit další stupeň projektové dokumentace (PDPS) k vyjádření. Tato dokumentace nám byla předložena v elektronické podobě dne 26. 6. 2014 a sdělujeme k ní následující:

S předloženým projektem pro provedení stavby SO 651 Rozšíření železničního přejezdu souhlasíme. Z hlediska technického pouze upozorňujeme na nutnost doplnit projekt o ukončení živičné konstrukce železničního přejezdu z obou stran dřevěnými pražci s instalovanými ochrannými náběhy šířky 260mm ve sklonu 1 : 3 až 1 : 5 dle předpisu SŽDC S 3. Vzhledem k plánovanému osvětlení tunelu žádáme o osazení rezervní chráničky pro napájecí kabel pod komunikaci vlevo trati ze žst. Teplice nad Metují k tunelu. Doplněnou oficiální PDPS v listinné podobě žádáme do vydání stavebního povolení předat na naši adresu.

V příloze zasíláme vyjádření správce drážních sdělovacích sítí – firmy ČD-Telematika k realizaci stavby zn.: 13089/2014-0 ze dne 11. 7. 2014, které musí být v dokladech, stejně jako souhrnné stanovisko SŽDC ke stavebnímu řízení, předáno vybranému zhotoviteli.

Za předpokladu předání doplněné dokumentace v listinné podobě a zpracování všech podmínek souhrnného stanoviska SŽDC zn.:22350/13-OŘ HKR-150 ze dne 5. 3. 2014 (vyjma již splněné podmínky č. 1 a za předpokladu dodržení podmínky č. 9) nemáme námitek proti vydání stavebního povolení Drážním úřadem.

S pozdravem


Ing. Jiří Vencel
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(14)

Příloha: souhrnné stanovisko SŽDC ke SŘ
vyjádření ČD-Telematika k provedení prací