



Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
 Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 IČO 708 89 546
 DIČ CZ 708 89 546
 Zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a (či) doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Prosíme o bližší specifikaci položek, které jsou součástí výkazu výměr **SO03 - 1 - Odstranění zatékání do spojovací chodby - nové konstrukce**

13	K	417399-R04	Příplatek k základům za autodomíhávače betonu a použití pumpy na staveništi a mytí	kus	1,000
			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>cena dle obdobné zakázky</i>		
			<i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.</i>		
			1		1,000
14	K	417399-R041	Příplatek k základům za dopravu betonu na staveniště	kus	1,000
			<i>Poznámka k položce:</i>		
			<i>cena dle obdobné zakázky</i>		
			<i>Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí.</i>		

Dle našeho názoru jsou zde uvedeny duplicitně. Cena bývá standardně součástí položek kubatur betonu.

Ten samý dotaz platí pro položky, které jsou součástí výkazu výměr **SO05 - Přístavba ocelového schodiště interny**

16	K	417399-R04	Příplatek k základům za autodomíhávače betonu a použití pumpy na staveništi a mytí	soubor	1,000
----	---	------------	--	--------	-------

Poznámka k položce:

P *cena dle obdobné zakázky*

VV *Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.*
1

1,000

17	K	417399-R041	Příplatek k základům za dopravu betonu na staveniště	soubor	1,000
----	---	-------------	--	--------	-------

Poznámka k položce:

P *cena dle obdobné zakázky*

Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí.

Odpověď na dotaz č.1:

U položek základových pasů z ŽB je v položce započítána (pitná voda, beton + kamenivo, geotextilie, dělník, strojník, pomocný dělník, ponorný vibrátor). Betonárky si za ostatní práci účtují poplatky/příplatky (doprava autodomíhávače, prostoj při vykládce, dopravní pás + umytí, použití výpustné (přídavné) roury nebo koryta, čerpadlo šnekové/pístové, mytí čerpadla, gumová hadice, atd.)

Příplatek k základům za autodomíhávače betonu a použití pumpy na staveništi a mytí - (ostatní příplatky)

Příplatek k základům za dopravu betonu na staveniště - (pouze doprava)

Dotaz č. 2:

V objektu **SO01a Zděná přístavba interny** chybí lišty k zateplovacímu systému. Prosíme o doplnění lišt do VV.

Odpověď na dotaz č. 2:

85	K	622221041R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm vč. příslušných lišt KZS
87	K	622222001R	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm vč. příslušných lišt KZS

Lišty KZS jsou součástí položky zateplení.

Dotaz č. 3:

V zámečnických výrobcích Z03A až Z03J je navržena výplň tahokov. Prosíme o specifikaci tahokovu (% vyplnění).

Odpověď na dotaz č.3:

- požadavky dle PBR str. 18 (vnější ÚC) - ochrana proti zasněžení a námrazám
 - propustnost výplně uvažujeme z tahokovu okolo 30% (< 40 %), před dodáním bude vyvzorkováno na stavbě.
-

Lhůta pro podání nabídky se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 4. 7. 2023

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření