



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Jičín
Dělnická 162, 506 01 Jičín



Č. j.: HSHK- 4865-4/2022

Vyřizuje: mjr. Ing. Romana Steinerová
Tel.: 950 510 324
E-mail: romana.steinerova@hkk.izscr.cz

Adresát:
Kušnierik Andrej
Vinice 552
277 16 Všetaty

Datum: 23. 1. 2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby: Rozvoj komunitních sociálních služeb - Chráněné bydlení Jičín

Místo stavby: k. ú.: Jičín, parc. č. 1629, 1630, 1631/1

Stavebník: Královéhradecký kraj, IČO 70889546,

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Vladimír Fiedler, ČKAIT 0601590, datum: 11/2022

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KHK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. prosince 2022, dne 12. ledna 2023 byla odeslána výzva k odstranění vad podání a dne 17. ledna 2023 bylo podání doplněno.

Na základě výše uvedeného HZS KHK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS KHK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení textová část 20xA4 (7 stran včetně titulního listu) + výpočtová část 5xA4 a výkresová část situace 2xA4, půdorys 1.NP 2xA4, půdorys 2.NP 2xA4
název: Rozvoj komunitních sociálních služeb
vypracoval: Martin Halmich, ČKAIT 0501400, datum: listopad 2022

Na základě posouzených podkladů se jedná o stavby dvou rodinných domů (z pohledu PBS se jedná o bytové domy objekty OB2 pro osoby s mentálním a fyzickým postižením) „chráněného bydlení“:

Objekt A (zastavěná plocha = 1118 m², výška stavby = 3,6 m, celková výška stavby 8,7 m, jedná se o stavbu s pátou třídou využití dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, (parametr rozhodný pro zařazení do kategorie).

Objekt B (zastavěná plocha = 817 m², výška stavby = 3,6 m, celková výška stavby 8,7 m, jedná se o stavbu s pátou třídou využití dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, (parametr rozhodný pro zařazení do kategorie).

Uvedené objekty jsou dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva zařazena do kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KHK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Je zajištěna možnost bezpečné evakuace osob, stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu, vymezení požárních úseků vč. jejich parametrů odpovídá stanoveným požadavkům, je zabráněno možnosti šíření požáru na sousední objekty a mezi požárními úseky, stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům, jsou stanoveny požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Romana Steinerová
vedoucí pracoviště
úřední osoba
(podepsáno elektronicky)