

Bc.
Tereza Vlčková
Technico Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
Opava
746 01

Věc: Existence sítí - demolice, čp. 525, ul. Žižkova, k. ú. Vrchlabí

Dne: 20.07.2020

Dokumentace řeší demolici stávajícího objektu č.p. 525 a dalších objektů v areálu Domova pro seniory. Objekt je napojen vodovodní přípojkou z hlavního vodovodního řadu DN 150. Před zahájením demolice objektu je nutné uzavřít vodovodní přípojkou a demontovat vodoměr. Vzhledem k tomu, že vodovodní přípojka již nebude využívána, je nutné provést výkop v místě odbočení z hlavního řadu, provést demontáž uzávěru, ovládací armatury a poklopu včetně zaslepení odbočení. Odkanalizování objektu bylo řešeno původním septikem s přepadem do trativodu.

Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o uzavření přípojky včetně demontáže vodoměru a následně o zrušení odbočení z vodovodního řadu.

Příloha: Situace

06



**MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
VRCHLABÍ**
příspěvková organizace
Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

Urválek Tomáš
Technická dokumentace
MěVaK Vrchlabí



Městské vodovody
a kanalizace Vrchlabí,
příspěvková organizace
Nádražní 832
543 01 Vrchlabí



IČ: 49290240
DIČ: CZ49290240
Organizace je zapsána v
Obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. + 420 499 421 304



mevakvr@mevakvr.cz
dat. schránka: mdvk534



www.mevakvr.cz