



Potrubí DN <i>Piping DN</i>	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1-1/4"
Max. vzdálenost mezi závěsy <i>Max. distance between hangers</i>	1,0 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m

Max. vzdálenost závěsu od trysky 0,1m pro potrubí ≤ DN25 a 0,25m pro potrubí > DN25.

Legenda

- 11605

16x1,9mm

360°

1/2"

Označení hubice, vrtání,
úhel rozptylu, velikost
- Potrubí

Potrubí v podlaze
- ⊕

Tlaková láhev

└

Lapač nečistot

↗

Up - Stoupačkám
Dn - Klesáčka

±0,000 = 233,030 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj		Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovohradecky.cz
----------------------	--	---

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.		TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
-----------------------	--	---

PROJEKTANT ČÁSTI:

WATTCOM s.r.o.		WATTCOM Wattcom s.r.o. Tochovice 57 262 81 info@wattcom.cz
----------------	--	--

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Miloš Průha	ČÍSLO PARE:
VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Průha	
KONTROLOVAL:	Ing. Miloš Průha	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.2. PLYNOVÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	2×A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VYKRESU: D.1.3.2.b.01.

Půdorys GHZ