PŮDORYS 5.NP - KROV - NOVÝ STAV



LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- P 3.03-II.SPB — OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- Š N2.1/N4-II.SPB — INSTALAČNÍ JÁDRO V 2.NP S PODÍ Č. 1 PROCHÁZEJÍCÍ AŽ DO 4.NP, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- EW 30DP1-C2 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
- REI 45DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ FUNKCÍ
- R 45DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- REI 45DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- PANIK — DVEŘE OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM NEBO FUNKCÍ
- EPS — POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ ELEKTRONICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
- TOTAL STOP — TOTAL STOP
- CENTRAL STOP — CENTRAL STOP
- ODSTŘEDNA EPS — ODSTŘEDNA EPS
- EVPÚ — POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ EVAKUAČNÍM ROZHLASEM
- MÍSTNOST VYBAVENÁ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU - EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
- POŽÁRNÍ KLAPKA NA VZDUCHOTECHNICKÉM POTRUBÍ
- VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- 21A — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A
- 183B — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 183B
- 89B — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 55B
- KT — KLÍČOVÝ TREZOR
- ZH — ZÁBLESKOVÝ HASIČ
- OPPO — OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - SIRÉNY
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- VSTUP JEDNOTEK HZS
- VSTUP DO VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY
- NUCENÉ POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
- TLAČÍTKO ODVĚTRÁNÍ CHÚC
- 0,55 — POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
- POŽÁRNÍ ROLETA
- CHÚC "B"
- PÚ BEZ RIZIKA
- PROSTOR BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA
- TRASA PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ VZT
- PK — POŽÁRNÍ KLAPKA NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ VZT OVLÁDANÁ EPS
- PI — PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ EI 30
- TRASA ODVODNÍHO POTRUBÍ VZT
- PK — POŽÁRNÍ KLAPKA NA ODVODNÍM POTRUBÍ VZT OVLÁDANÁ EPS
- PI — ODVODNÍ POTRUBÍ VZT OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ EI 30
- TRASA POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU DO CHÚC B

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
±0,000 = 233,030 m n. m.

VRBENSKÉHO KASÁRNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHY	DZN.	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
5.01	SCHODIŠTĚ	31,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	P25, P25	MALBA	SDK	
5.02	PŮDA	374,81	CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY	P25, P25	MALBA		

ZMĚNY	6	DATUM	POZNÁMKA
	5		
	4		

INVESTOR:
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 599
e-mail: podatelna@kr-kralovehradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jakub MASÁK
Masák & Partner s.r.o.
Rovnoběžná 1, Pardubice
tel.: +420 770 153 233
e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1151/4, Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT:		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

k. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 2912/2, 2364, 2364/7, 2367/10, 2367/28, 2367/27, 2367, 2367/5, 2362/2, 2362/7, 1487, 1488

FORMÁT	12×A4
DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.3.1.b.07.

PŮDORYS 5.NP - KROV - NOVÝ STAV