



LEGENDA

- GHZ** ÚSTŘEDNA GHZ
- 1** HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ NA STROPĚ
- 1** HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ VE ZDVOJENĚM PODLAŽÍ
- 1** HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ VE ZDVOJENÉM STROPĚ
- 1** PARALELNÍ SVÍTIDLO S RÁMEČKEM
- 1** SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO - ZLUTÉ
- 1** TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PŘERUŠENÍ - MODŘE
- 1** MAGNET NA DVEŘÍCH
- 1** KOMBINOVANÁ SÍŘENA A MAJÁK - POPLACH
- 1** KOMBINOVANÁ SÍŘENA A MAJÁK - PŘEDPOPLACH
- 1** SPOUŠTĚCÍ VENTIL BATERIE LAHVÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)
- 1** TLAKOVÝ SPÍNAČ NA POTRUBÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)
- 1** KONTAKT ZTRÁTY HASIVA U BATERIE LAHVÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)
- 1** ZH

ZNAČENÍ KABELŮ

JH1 - KABEL J-H(ST)H 1x2x0,8 mm, tř. B2_{ca} s;
JX1 - KABEL OHNIODOLNÝ 1x2x0,8 mm, tř. B2_{ca} s;d;
KABELY tř. B2_{ca} s;d; VEDENY PO POVRCHU NA KOVOVÝCH
PŘÍCHYTKÁCH
INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 730848 PRO
FUNKČNÍ TRASY PŘI POŽÁRU

POZNÁMKA:

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE INSTALOVAT 120cm NAD
ČISTOU PODLAHOU

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ

01 02 03
ADRESA HLÁSIČE
ČÍSLO LINKY
ČÍSLO ÚSTŘEDNY

±0,000 = 233,030 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj		Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovohradecky.cz	
----------------------	--	---	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK		Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.		 TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz	
-----------------------	--	---	--

PROJEKTANT ČÁSTI:

WATTCOM s.r.o.		 Wattcom s.r.o. Tochovice 57 262 81 info@wattcom.cz	
----------------	--	---	--

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Miloš Průha	
VYPRACOVAL:	Miroslav Weikert	
KONTROLOVAL:	Ing. Miloš Průha	

ČÍSLO
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.2. PLYNOVÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	FORMÁT	2×A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VYKRESU: D.1.3.2.b.02.

Půdorys ovládání GHZ