

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 10 (Dodatečná informace č. 10)**

Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Zuzana Fusová, tel.: +420 736 521 900, e-mail: zfusova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a (či) doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č.1:

Ve výkresech spárořezu je v poznámce upozornění, že na přechod keramické dlažby a keramického soklu bude použita nerezová lišta s fabionem. Lišta není vyspecifikovaná v rozpočtu a není udána její výměra. Tento typ lišty vyrábí fy Schluter a cena se pohybuje okolo 3.700Kč/2,5m. Skutečně trváte na takto drahém provedení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Nerezová lišta s fabionem je doplněna do výkazu výměr (Výkaz výměr ve znění dodatečné informace č.10 je přílohou). Na tomto řešení trvám, lišta musí být vhodná do hygienicky náročných prostor (nemocnic), s vysokým mechanickým namáháním, odolná vůči namáhání chemikáliemi včetně čistících prostředků.

SO01-1 - Objekt Interny

73 K	771474113R	Dodávka a montáž nerezové lišty s fabionem - dle popisu v PD	m	121,000
------	------------	---	---	---------

SO01a - Zděná přístavba Interny

197K	771474113R	Dodávka a montáž nerezové lišty s fabionem - dle popisu v PD	m	252,000
------	------------	---	---	---------

Dotaz č. 2:

Ve výpisu zámečnických konstrukcí jsou zábradlí pod označením Z03a až Z03g jen pozinku a zábradlí pod označením Z03h je v pozinku se základním nátěrem a s finálním vrchním nástřikem. Platí to, nebo jste se jen upsali?

Odpověď na dotaz č.2:

U zámečnických výrobků, zábradlí Z03h bude povrchová úprava žárový pozink stejně jako u Z03.a-Z03.l, (povrchová úprava nátěr+nástřik je překlep).

Zadavatel připojuje k této Dodatečné informaci č. 10 upravený výkaz výměr a v souvislosti s touto skutečností také rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídky končí dne 4.8.2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- Výkaz výměr ve znění dodatečné informace č. 10

V Hradci Králové dne 26.7.2023

Mgr. Zuzana Fusová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření