TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR - půdorys + podhledy

M1:50



LEGENDA:

- Svítidlo do lehkého kovového podhledu do čistých prostor
- VZT nástavec přívodní do lehkého kovového podhledu do čistých prostor
- VZT nástavec odvodní do lehkého kovového podhledu do čistých prostor

H14 Vstupní HEPA filtr / třída filtrace H 14
EVG Běžný el. předřadník / svítidlo spínáno přes běžný vypínač
KNX Stmívatelný předřadník DALI / ovládání řídícím systémem standardu KNX

C D Třída čistoty

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace
- Signalizace stavu otevření dveří
- Blokace dveří

Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba)

ROZŠAH AKTUALIZACE

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy,
seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku = výzvuha stěny
- Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
- L - Nábytek spojený se stavbou
- N - Nábytek volně stojící
- Germicidní zářič
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- Kód položky, pro kterou je přiřazen instalační plán (číslo v rámečku)

KÓD	POPIS	LEGENDA požadavků pro profese
		PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK	Pokud není uvedeno jinak nebo není zakresleno na instalačním plánu
X	+100mm	Výška od čisté podlahy na střed
X'	+900mm	Výška od čisté podlahy na střed
X''	+300mm	Výška od čisté podlahy na střed
X'''	+2100mm	Výška od čisté podlahy na střed
	SILNOPROUDÉ VÝVODY	
DB	Operační světlo	NEOBSAZENO
VS	Vyšetřovací svítidlo	Vyšetřovací svítidlo stropní nebo nástěnné - pevný přívod el. energie
LS	Lokální svítidlo	Lokální svítidlo pro jednotlivá místa - pevný přívod el. energie pod horní skříňky
Z	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MIDI (bílá)
Z1	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - MIDI (šedá/hnědá) - proudový chránič
Z2	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO (zelená) - proudový chránič
Z3	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO (hnědá /červená) - proudový chránič
Z4	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - DO-ZS (žlutá), zdravotnická izolovaná soustava
Z5	El. zásuvka	Zásuvka 230 V / 16 A - VDO-ZS (oranžová), zdravotnická izolovaná soustava
ZP$_{PS}$	El. zásuvka	Zásuvka prioritizovaná 230 V - samostatná jištěná, proudový chránič
ZP$_{NAP}$	El. zásuvka	Zásuvka prioritizovaná AGS V - samostatná jištěná, proudový chránič
24V	Elektrický přívod	Napájecí zdroj 24V DC - pevný přívod el. energie
PA	Ekvipotenciální svorka pro vyrovnání potenciálů	Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
U	Uzemňovací svorka	Uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
	SLABOPROUDÉ VÝVODY	
SS	Zásuvka strukturované sítě	Dvojzásuvka strukturované sítě
DZ	Domovní/ústřední zařízení	Zásuvka pro komunikační / signalizační systém sestra / pacient
TEL	Zásuvka pro telefon	Zásuvka pro telefon
TRS	Audio konektor - stereo	Konektorová kratice audio výstupu s oviládáním hlasitosti – provedení stereofonní
MT	Monitorování teploty	Teplotní čidlo - monitorovaný teplotní (místnost, vnitřek, ...)
MV	Monitorování vlhkosti	Vlhkostní čidlo - monitorovaný vlhkostí (místnost, vnitřek, ...)
	SESTAVY	
STV	Sestava obkladek - TV / STA	1 x zásuvka TV / R / STA, 2 x zásuvka 230 V / 16 A - proudový chránič, 1 x dvojzásuvka DATA, +2100mm
DS	Distribuční panel - Single	4 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 2 x samostatný okruh / 2 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování 1 x vývod permeatu / 2 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DD	Distribuční panel - Double	8 x zásuvka DO (zelená) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 4 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič / 2 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování 2 x vývod permeatu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
DL	Distribuční lišta - Double	6 x zásuvka MDO (hnědá) - proudový chránič, 3 x samostatný okruh / 1 x dvojzásuvka DATA SS / spojení se soustavou ochranného pospojování 2 x vývod permeatu / 4 x vývod koncentrátu / 1 x připojení odpadu do kanalizace HT70
	MEDICINÁLNÍ PLYNY	
O1	Vývod medicinálního kyslíku	1 x medicinální kyslík, ukončeno rychlospojkou +1400mm
V1	Vývod stlačeného vzduchu	1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL1	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
MPL2	Vývod medicinálních plynů	1 x medicinální kyslík / 1 x vakuum / 1 x stl. vzduch 4bar, ukončeno rychlospojkou +1400mm
	ZDRAVOTECHNIKA	
SV	Studená voda	Vývod studené vody
TUV	Teplá voda	Vývod teplé vody
DV	Demineralizovaná voda	Vývod demineralizované vody
ZV	Zředěná voda	Vývod zředěné vody
LV	Laboratorní voda	Vývod laboratorní vody
OK	Odpad do kanalizace	Přípojení odpadu do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA	
LO	Lokální odsah	Lokální odsávání od přístroj
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	
CHV	Chladicí voda	Vývod chladicí vody
	PODLAHY	
A	Podlaha	Elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^5 - 1.10^8 Ω
A$_{AN}$	Podlaha	Antistatická podlaha. Vnitřní el. odpor v rozsahu 5.10^5 - 1.10^8 Ω
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR	
K	Klasifikace prostoru - skupina	Zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V. [m]
A.4.01	SCHODIŠTĚ	39.81	3.70
A.4.02	SCHODIŠTĚ	26.12	3.70
A.4.03	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	5.89	2.80
A.4.04	CHODBA	54.90	2.80
A.4.05	ČISTÉ MEZISTĚNÍ	7.20	2.80
A.4.06	SPRCHA + WC PACIENTI - ŽENY	6.11	2.80
A.4.07	SPRCHA + WC PACIENTI - MUŽI	5.81	2.80
A.4.08	SATNA PACIENTI	7.74	2.80
A.4.09	SKLAD	4.21	2.80
A.4.10	SPRCHA PERSONÁL PŘEDSÍŇ	3.29	2.80
A.4.10a	SPRCHA PERSONÁL	1.98	2.80
A.4.11	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	2.82	2.80
A.4.11a	WC PERSONÁL	2.04	2.80
A.4.12	WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ	3.15	2.80
A.4.12a	WC PERSONÁL	2.04	2.80
A.4.13	SKLAD	3.64	2.80
A.4.14	WC PACIENTI ŽENY PŘEDSÍŇ	4.19	2.80
A.4.14a	WC PACIENTI ŽENY	1.82	2.80
A.4.14b	WC PACIENTI ŽENY	1.81	2.80
A.4.15	WC PACIENTI IMOBILNÍ	5.43	2.80
A.4.16	WC PACIENTI MUŽI PŘEDSÍŇ	4.41	2.80
A.4.16a	WC PACIENTI MUŽI	4.37	2.80
A.4.16b	WC PACIENTI MUŽI	2.15	2.80
A.4.17	ČEKÁRNA + CHODBA	80.80	3.00
A.4.18	AMBULANCE	29.29	3.00
A.4.19	AMBULANCE	17.71	3.00
A.4.20	SESTERNA	24.85	3.00
A.4.21	AMBULANCE	17.75	3.00
A.4.22	STROJOVNA CHLAZENÍ	44.16	3.70
A.4.23	SATNA SPINAVÁ	9.56	3.00
A.4.24	ROZVODNA SLP	5.76	3.70
A.4.25	FILTR PERSONÁL	8.56	3.00
A.4.25a	FILTR PERSONÁL SPRCHA	2.15	2.80
A.4.25b	FILTR PERSONÁL WC	1.95	2.80
A.4.26	PRACOVNA LÉKAŘŮ ONKOLOGIE	16.48	3.00
A.4.27	PRACOVNA LÉKAŘŮ ONKOLOGIE	15.30	3.00
A.4.28	SPRCHA	2.25	2.80
A.4.29	PRACOVNA LÉKAŘŮ ONKOLOGIE	15.29	3.00
A.4.30	PRACOVNA PRIMÁŘE ONKOLOGIE	18.68	3.00
A.4.31	SPRCHA	2.25	2.80
A.4.32	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL, KUCHYŇKA	19.60	3.00
A.4.33	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	11.56	3.00
A.4.34	STACIONÁR 2L	26.56	3.00
A.4.35	ONKOLOGICKÝ STACIONÁŘ 10+1 L	179.36	3.00
A.4.36	ROZVODNA SL	4.09	3.70
A.4.37	SATNA ČISTÁ	7.96	3.00
A.4.38	SKLAD	1.96	2.80
A.4.39	SKLAD CYTOSTATICKÉHO ODPADU	2.91	2.80
A.4.40	SKLAD ČISTÝCH PROSTOR	2.87	3.00
A.4.41	ROZDĚLOVAČ/ATK	11.82	3.00
A.4.42	FILTR PERSONÁL U	8.43	3.00
A.4.42a	FILTR PERSONÁL U SPRCHA	1.85	3.00
A.4.43	FILTR MATERIÁLU	14.11	3.00
A.4.44	PŘEJEZD K VÝŤAHU	16.15	3.00
A.4.45	SKLAD LÉKŮ	4.48	3.00
A.4.46	KONSTRUKTIVNÍ	6.49	3.00
		833.27	
V1	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7.56	20.20
V2	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	20.20
V3	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	20.90
		13.32	
ŠI1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.68	24.17
ŠI1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.61	24.17
ŠI1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.58	24.17
ŠI2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6.53	24.17
ŠI3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.58	24.17
ŠI4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.60	24.17
ŠI5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.24	19.87
ŠI5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.68	19.87
		18.25	
	výtahová šachta		
	interiér dveře		

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 04/2022

Souřadnicový systém: - JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=289,70 m.n.m.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ MAREK	
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA	
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JIČÍN	

KANIA, a.s., Školská 809, 752 50 Dolní Bečva - Rožnov
tel.: 606 243 467
e-mail: info@kania.cebbrava.cz

NÁZEV AKCE :
NOVOSTAVBA PAVILONU "A"
(STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÍSLO 1 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII
GALERIE HRADEC JIČÍN A.S.)

STUPEŇ:	DPS		
DATUM	04/2022		
FORMÁT/POČET STR.	A4/21		
MĚŘÍTKO	1:50		
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU : PAVILON A	ČÁST : ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	Č. ZAK. 15033	ČÍSLO SOUBOR. 03
		DWG	SOUPISY/VY
NÁZEV PŘÍLOHY : PŮDORYS 4. NP		Č. PŘÍLOHY : 15033-DPS-D.2-01.2-14	

Z500 - SYSTÉMOVÁ VESTAVBA (svislé konstrukce a příčky, výplně otvorů, podhledy, ostění stupňů a výplavní, zvukiltání, komponenty VZT) – uzemnění kovových panelů, podhledů, dveří a podlahového systému