







LEGENDA:

-  malý radiální ventilátor
-  odvod vzduchu (m3/hod)
-  přefuk vzduchu (m3/hod)
-  výfuk odpadního vzduchu
-  potrubí spiro
-  Al flexibilní hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm

POZNÁMKA:

- Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě, příp. koordinovat s ostatními profesemi.
- Trasy přizpůsobit řešení statiky.
- Potřebné prostupy zhotoveny a následně začistěny, příp. zaizolovány Stavbou.
- VZT potrubí kruhové ocelové z pozinkovaného plechu skupiny I (spiro), všechny spoje vodotěsně zatmeleny. Potrubí spádováno od ventilátorů.
- Ventilátory dopojeny přes Al flexibilní hadice s hlukovou izolací (min. délka 0,5 m).
- Všechna VZT zařízení musí splňovat platné normy a hygienické předpisy.
- K ventilátorům třeba zajistit přístup – revizní otvory v podhledu, rastrové podhledy apod.
- Podmínkou správné funkce VZT je její pravidelný servis (především kontrola, čištění a výměna filtrů).

NÁZEV AKCE

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO

MÍSTO STAVBY: PROKOPA HOLÉHO č.p..221, č.o. 22, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 04, k. ú. Pražské Předměstí, p.č. 485, 902/14

STAVEBNÍK

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, ODBOR INVESTIC, PIVOVARSKÉ NÁM.1245, HRADEC KRÁLOVÉ - 500 03

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KAVA spol. s r.o., POD NOVÝM LESEM 49, 160 00 PRAHA 6, ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČKA 00 063

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VZDUCHOTECHNIKA

ZPRACOVALEL ČÁSTI, KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ing. TOMÁŠ DVOŘÁK, ČKAIT: 0013891, tel.: 728 578 838, mail: dvorak.vzt@email.cz

OBSAH VÝKRESU

MĚŘITKO

1:75

DATUM

ZÁŘÍ 2022

ČÍSLO PŘÍLOHY

B03

VZT - ŘEZ