

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Revitalizace a zatraktivnění pevnosti - Stavební úpravy pevnostních objektů

**Objekt:** SO 105 - Podzemí Zelený - Mústek

**Část:** Vzduchotechnika

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Dobrošov

Zpracoval:

Datum: 28.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## 1 Sál expozice č.1

1	1.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. d200-Nízké ot. tichý <i>D. 1.4. VZT 03</i>	ks	2,000		
2	1.001a	Rychloupínací spona d200 <i>dtto</i>	ks	4,000		
3	1.002	Zpětná klapka d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
4	1.003	Klapka škrťcí-SPIRO d200 plastové ovládání <i>dtto</i>	ks	2,000		
5	1.004	Mřížka d200 <i>dtto</i>	ks	3,000		
6	1.005	Žaluzie protidešťová d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
7	1.006	Tlumič hluku d200/900 mm <i>dtto</i>	ks	8,000		
8	1.007	Požární klapka těsná d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
9	1.007a	Ruční a teplotní ovládání <i>dtto</i>	ks	2,000		
10	1.009	Potrubí SPIRO d200 vč.tvarovek, montážního,závěsového spojovacího a těsnicího materiálu	bm	20,000		
11	1.010	Pás z minerální vlny s AL polepem tl.6 cm <i>tep.-ak. izolace kruhového potrubí</i>	m2	2,000		
12	1.011	Oplechování potrubí pozink.plech vč. reaktivního nátěru v šedých odstínech dle okolního betonu	m2	1,000		
13	1.012	Reaktivní nátěr v šedých odstínech dle okolního betonu	m2	19,000		
14	1.015	Odvlhčovač 62l/24h <i>dtto</i>	ks	2,000		
15	1.015a	Příslušenství: hadice 1/2" pro napojení do drenáže <i>dtto</i>	ks	2,000		

## 2 Sál expozice č.2

16	2.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. d200-Nízké ot. tichý <i>D. 1.4. VZT 03</i>	ks	2,000		
17	2.001a	Rychloupínací spona d200 <i>dtto</i>	ks	4,000		
18	2.002	Zpětná klapka d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
19	2.003	Klapka škrťcí-SPIRO d200 plastové ovládání <i>dtto</i>	ks	2,000		
20	2.004	Mřížka d200 <i>dtto</i>	ks	3,000		
21	2.005	Žaluzie protidešťová d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
22	2.006	Tlumič hluku d200/900 mm <i>dtto</i>	ks	8,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
23	2.007	Požární klapka těsná d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
24	2.007a	Ruční a teplotní ovládání <i>dtto</i>	ks	2,000		
25	2.009	Potrubí SPIRO d200 vč. tvarovek, montážního, závěsového spojovacího a těsnicího materiálu	bm	20,000		
26	2.010	Pás z minerální vlny s AL polepem tl.6 cm <i>dtto; Tep.-ak. izolace kruhového potrubí</i>	m2	2,000		
27	2.011	Oplechování potrubí pozink. plech vč. reaktivního nátěru v šedých odstínech dle okolního betonu <i>dtto; odstínech dle okolního betonu</i>	m2	1,000		
28	2.012	Reaktivní nátěr v šedých odstínech dle okolního betonu	m2	19,000		
29	2.015	Odvlhčovač 62l/24h <i>dtto</i>	ks	2,000		
30	2.015a	Příslušenství: hadice 1/2" pro napojení do drenáže <i>dtto</i>	ks	2,000		

### 3 SÁL expozice č.3

31	3.001	Ventilátor diagon.do kruh.potr. d200 nízké ot. tichý <i>D. 1.4. VZT 03</i>	ks	2,000		
32	3.001a	Rychloupínací spona d200 <i>dtto</i>	ks	4,000		
33	3.002	Zpětná klapka d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
34	3.003	Klapka škrtící-SPIRO d200 plastové ovládání <i>dtto</i>	ks	2,000		
35	3.004	Mřížka d200 <i>dtto</i>	ks	3,000		
36	3.005	Žaluzie protidešťová d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
37	3.006	Tlumič hluku d200/900 mm <i>dtto</i>	ks	8,000		
38	3.007	Požární klapka těsná d200 <i>dtto</i>	ks	2,000		
39	3.007a	Ruční a teplotní ovládání <i>dtto</i>	ks	2,000		
40	3.009	Potrubí SPIRO d200 vč. tvarovek, montážního, závěsového spojovacího a těsnicího materiálu	bm	11,000		
41	3.010	Pás z minerální vlny s AL polepem tl.6 cm <i>Tep.-ak. izolace kruhového potrubí</i>	m2	2,000		
42	3.011	Oplechování potrubí pozink.plech vč. reaktivního nátěru v šedých odstínech dle okolního betonu	m2	1,000		
43	3.012	Reaktivní nátěr v šedých odstínech dle okolního betonu	m2	15,000		
44	3.015	Odvlhčovač 30l/24h <i>dtto</i>	ks	2,000		
45	3.015a	Příslušenství: hadice pro napoje ní do drenáže <i>dtto</i>	ks	2,000		

### 4 Výtahová šachta

46	4.001	Mřížka krycí s oky 3x3 mm <i>D. 1.4. VZT 04</i>	ks	1,000		
47	4.002	Stříška kruhová protidešťová d250 se sítí proti hmyzu <i>dtto</i>	ks	1,000		
48	4.003	Střešní průchod 250-1470+ atyp dle skutečnosti na stavbě <i>dtto</i>	ks	1,000		
49	4.004	Potrubí SPIRO d250 vč. tvarovek, montážního, závěsového, spojovacího a těsnicího materiálu	m	17,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
50	4.005	Požární izolace s odolností EI30 kruhové potrubí <i>dtto</i>	m2	14,000		
51	4.006	Oplechování potrubí pozink.plech vč. reaktivního nátěru v šedých odstínech dle okolního betonu	m2	14,000		

## 5 Ostatní

52	5.001	Požární zatěsnění prostupů VZT /spára max.2cm/ tmelem+minerální vata, oboustranně	bm	15,000		
----	-------	---	----	--------	--	--

## 6 Ostatní náklady

53	6.01	Náklady na dopravu	Kč	1,000		
54	6.02	Přesun strojů a zařízení	Kč	1,000		
55	6.03	Přesun potrubí	Kč	1,000		
56	6.04	Podíl přidružených výkonů	Kč	1,000		
57	6.05	Zednické výpomoci	Kč	1,000		
58	6.06	Komplexní vyzkoušení	Kč	1,000		
59	6.07	Zaregulování VZT	Kč	1,000		
60	6.08	Zaškolení obsluhy	Kč	1,000		

**Celkem**