

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
13058/12/0024

Vyřizuje / Tel.
Círk, 495554522,724066486

Datum
11. 6. 2012

CTI SYSTEMS s.r.o.

Dolní 222

565 01 Choceň









IČO: 25922700

tel: 604 234 069

e-mail: projekt@ctisystems.cz

**Vyjádření k projektové dokumentaci – Sloučené oponentní řízení
Stavby „ V.Jesenice(NA),průtah sil.II/304,VPI ”**

Společnost Telefónica Czech Republic,a.s, oddělení investiční výstavby přezkoumala předloženou projektovou dokumentaci stavby **V.Jesenice(NA),průtah sil.II/304,VPI ” ve stupni DSP+PDPS : Vyjádření jednotlivých útvarů :**

	1 Če-V-VPS Círk Tomáš	Bez připomínek	11.06.2012
	1 SU Franek Petr	Bez připomínek	11.06.2012
	1 Če-V-SPS Hájková Hana, SUP	Bez připomínek	11.06.2012
	1 SU Joch Martin	Bez připomínek	11.06.2012
	1 Če-VPS Kot Miroslav, SUP	Bez připomínek	08.06.2012
	1 Če-V-KÚ-M Rousek Milan	Bez připomínek	11.06.2012
	1 Če-VPS-VP Valenta Theodor	Bez připomínek	10.06.2012
	1 SU Valevský Pavel	Bez připomínek	08.06.2012

V rámci projednávání stavby v prvních verzích řešení byla vznešena připomínka kabelové údržby na absenci chrániček v některých místech, z důvodu mnoha vjezdů a souběhu s komunikací bylo vznesen požadavek uložení v celé délce do chrániček o pr.75 nebo větší . S finálním předloženým řešením nyní souhlasíme a všechna oddělení jej schválili bez výhrad.

S pozdravem za

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60193336



společnost Telefónica Czech Republic a.s .

Projektový koordinátor

Círk Tomáš

Kabelové sítě Hradec Králové