

PŮDORYS 1.NP - OHŘEV TV:

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
PŘÍVOD ZE STROJOVNY SO 01 ZASLEPIT
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLÉ A
STUDENÉ VODY POD STROPEM
STÁVAJÍCÍ ROZVODY CÍRKULACE
TEPLÉ VODY POD STROPEM
ZDEMONTOVAT

ZÁSOBNÍK TV ELEKTRICKÝ
PŘÍMOTOPNÝ
V = 200l
Qel = 2.2kW / 230V

D32-iz
POD STROPEM
POVRCHOVĚ

2xKK 3/4"
PV 1/2"

VTOK (NÁLEVKA) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
KULIČKA PRO SUCHÝ STAV
PŘEPAD POJISTNÉHO VENTILU

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
KANALIZACI

STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLÉ A
STUDENÉ VODY POD STROPEM
STÁVAJÍCÍ ROZVODY CÍRKULACE
TEPLÉ VODY POD STROPEM
ZDEMONTOVAT

D32-iz
POD STROPEM
POVRCHOVĚ

ZÁSOBNÍK TV ELEKTRICKÝ
PŘÍMOTOPNÝ
V = 200l
Qel = 2.2kW / 230V

VTOK (NÁLEVKA) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
KULIČKA PRO SUCHÝ STAV
PŘEPAD POJISTNÉHO VENTILU

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
KANALIZACI

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

LEGENDA VODOVODU:


ZNAČKA	POPIS	TYP
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16
----	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPr PN 16
----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 16
----	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 16

- POZNÁMKA:**
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 16
 - POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO SYSTÉMU

LEGENDA KANALIZACE:

ZNAČKA	POPIS	TYP
----	NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP SYSTÉM

- POZNÁMKA:**
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU POLYPROPYLEN
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO SYSTÉMU



Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák		 <div>IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz</div>
Zodpovědný projektant :		Ondřej Zikán		
Projektant :		Ondřej Zikán, Ing. Jan Vosáhlo		
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou		
Stavebník : VOŠ A SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, IČO 75137011, IČO: 247 78 796, U stadionu, č. p. 1166, 516 01, Rychnov nad Kněžnou				
Stavba : REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ - VOŠ A SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU U stadionu, č. p. 1166, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, p. č. 811/1, 798, 795/2, k. ú. Rychnov nad Kněžnou [744107]			Autorizace:	
ETAPA 1			Číslo zakázky :	
			Stupeň PD :	DPS
			Datum :	12/2017
			Měřítko :	1:50
			Formát :	2xA4
Název části : PŮDORYS 1.NP - OHŘEV TEPLÉ VODY SO 03			Číslo výkresu : UT.12	