

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C


OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

SDOŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV
S0 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA:

— NAPÁJECÍ KABEL VO – NOVÝ, TYP AYKY-J 4x16 + DRÁT FeZn10mm
- - - STÁVAJÍCÍ KABEL VO

- ⊗ STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
S1-S6, S9 ○ NOVÉ VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO, SON-T Plus 70, 70W, IP66, sklon 0°
S7, S8 ○ NOVÉ LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU, 51W, 32LED, IP65
SKLON 10° – nutno dodržet!
- ⊙ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN PRŮCHOZÍ, SR481-27 Z/Un +1xE27/6A
⊙⊙ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN PRŮCHOZÍ, SR482-27 Z/Un +2xE27/6A,
JEDEN POJISTKOVÝ VÝVOD JAKO REZERVA PRO BEZDRÁT. ROZHLAS
⊙ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN ODBOČOVACÍ, SR481-27 Z/Un +1xE27/6A
⊙ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN ODBOČOVACÍ, SR482-27 Z/Un +2xE27/6A

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>M.I.S.</div> <div>sídlo: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice</div>	
Cincibusová L., DIS. <i>Cincibusová</i>	Ing. Srba T. <i>Srba</i>	Ing. Srba T. <i>Srba</i>	Ing. P. Hájek <i>Hájek</i>		
MĚSTO: CHLUMEC NAD CIDLINOU		KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		FORMÁT	A3
INVESTOR: MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU				DATUM	06/2017
AKCE: SILNICE III/32736 CHLUMEC NAD CIDLINOU UL. PALACKÉHO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY				ÚČEL	DSP+PDPS
				Č.ZAKÁZKY:	PARÉ:
				15/080	
				Č. ARCHIVNÍ:	0
PŘÍLOHA: SCHÉMA				MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY:
				-	C.4.3