

RH-MDO – STÁVAJÍCÍ SKŘIŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ HLAVNÍHO JIŠTĚNÍ, 2POLE,

PŘIPOJENÍ KABELŮ NA STÁVAJÍCÍ SVORKY

VÝBAVA ROZVADĚČE REALIZOVÁNA V 1. ETAPĚ (NIP)

NOVĚ DOPLNĚN JISTIČ B100/3 FA19

- VÝVODY BUDOU REALIZOVÁNY V DALŠÍCH ETAPÁCH
- VÝVODY REALIZOVÁNY V TÉTO ETAPĚ
- .-.-.- VÝVODY REALIZOVÁNY V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ


OZNAČENÍ KABELŮ

SAFE – OBECNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO KABELU B2ca s1,d0 (750V/1000V AC) BEZ ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ FUNKČNOSTI

H07Z-U – OBECNÉ OZNAČENÍ BEZHALOGENOVÉHO PEVNÉHO VODIČE B2ca s1,d0 S DVOJITOU IZOLACÍ PRO POSPOJENÍ

DUR – OBECNÉ OZNAČENÍ POŽÁRNĚ FUNKČNÍHO KABELU P90-R (750V/1000V AC) PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-6-61ed3  
ELEKTROINSTALACE V LÉKARSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : ---
LIBOR KLUBAL, DIS	KAREL NTVIL	KAREL NTVIL	FORMÁT : 2x44
<i>Libor Klubal</i>		<i>K. Ntvil</i>	DATUM : 11/2017
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKRYTOVA 446, 547 69 NÁCHOD			
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2A1 Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKT D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1 D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD			
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			
Č. PARE			
NÁZEV PŘÍLOHY : SCHEMA ZAPOJENÍ VÝVODŮ DO ROZVADĚČE RH-MDO			
1,5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : <b>ETM Broumov, spol. s r.o.</b> Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 182 karel.nrvil@eilyrm.cz 16 – P – 33			 projektový a inženýrský a.s.
EV. Č. AKCE 1566 44 17			ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1. 5. 11