



R-DA2 – SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ HLAVNÍHO JIŠTĚNÍ, IP44, ROZMĚR 2013x1108x596mm (VxŠxH), PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY SPODEM A VRCHEM

LEGENDA:

- HLAVNÍ VYPÍNAČ 3F, 630A,

JISTIČ B600/3

JISTIČ B250/3

JISTIČ B10/3

POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ, 200A, VEL.02
- QM1

FA1

FA2

FA3

FU1

PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-5-61ed.3  
ELEKTROINSTALACE V LÉKARSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710

|   |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| HLAVNÍ ING. PROJEKTU  | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL       | MĚŘITKO : ---   |
| LIBOR KLUBAL, DIS   | KAREL NTVLIT     | KAREL NTVLIT     | FORMÁT : 2x44   |
| <i>Libor Klubal</i>   |                  | <i>K. Ntvlit</i> | DATUM : 11/2017 |
| INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKYTOVA 446, 547 69 NÁCHOD   |                  |                  |                 |
| AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY<br>2NP<br>JIP – ETAPA 2A1<br>Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6<br>katastrální území: BROUMOV |                  |                  |                 |
| D – DOKUMENTACE OBJEKTU<br>D.1 STAVEBNÍ OBJEKT<br>D.1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1<br>D.1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD                |                  |                  |                 |
| PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY  |                  |                  |                 |
| Č. PARE   |                  |                  |                 |
| NÁZEV PŘÍLOHY :<br>SCHEMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-DA2  |                  |                  |                 |
| ČÍSLO PŘÍLOHY<br>D. 1. 1. 5. 16   |                  |                  |                 |