



PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-5-51ed.3  
ELEKTROINSTALACE V LÉKARSKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-710

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : ---
LIBOR KLUBAL, DIS	KAREL NTVILT	KAREL NTVILT	FORMÁT : 2x44
<i>Libor Klubal</i>		<i>K. Ntvilt</i>	DATUM : 11/2017
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PUKYTNŮVA 446, 547 69 NÁCHOD			
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP – ETAPA 2A1 No parcely st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV			
D – DOKUMENTACE OBJEKTU D1 STAVEBNÍ OBJEKTY D1.1 SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY JIP – ETAPA 2A1 D1.1.5 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD			
PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			Č. PARÉ
NÁZEV PŘÍLOHY :			ČÍSLO PŘÍLOHY
SCHEMA PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVADĚČŮ			D. 1. 1. 5. 17

1.5 – ELEKTRO  
ZPRACOVATEL :  
**ETM Broumov, spol. s r. o.**  
Husova 207  
549 31 BRONOV  
491 482 162  
karel.ntvilt@etm.cz  
16 – P – 33

**iNs.**  
projektový a inženýrský  
s.r.o.