

Oblastní inspektorát práce  
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

JIKA - CZ s.r.o.  
Čibuz 6, Smiřice 503 03

Váš dopis ze dne  
21.12.2017

Naše č.j.:  
22912/8.42/17-2

Naše sp. zn  
VI8-2018-1

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové  
4.1.2018

### **Vyjádření k projektové dokumentaci stavby**

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť  
místo: Purkyňova 446, Náchod  
zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ: 26000202  
projektant: , , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 22912/8.42/17-1 ze dne 21.12.2017

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

**Byly zjištěny následující závady:**

1. V Technické zprávě BOZP je uvedena vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, která byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních). Dále jsou zde uvedeny nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií), které byly rovněž zrušeny. Doporučuji zkontrolovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, uvedené v projektové dokumentaci.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing. Lukáš Krčil  
Inspektor inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby