

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt: II/316 Kostelec nad Orlicí – 2. etapa

Investor: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje

Profese: F.2 – přeložka plynovodu

Stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace řeší přeložku rozvodu zemního plynu v rámci rekonstrukce komunikace II/316 Kostelec nad Orlicí. Přeložka a úpravy stávající trasy je vyvolána rekonstrukcí povrchu a výstavbou rozjezdů.

Projektovaná kapacita:

| | |
|---|---------|
| Délka nové trasy STL plynovodu dn 110 LPE | 58,5 m |
| Délka nové trasy STL plynovodu dn 63 LPE | 11,0 m |
| Délka nové trasy STL plynovodu dn 50 LPE | 2,0 m |
| Délka nové trasy STL plynovodu dn 32 LPE | 10,0 m |
| Provozní přetlak plynovodu | 300 kPa |

Stávající stav:

Zájmová oblast se nachází v ulicích Frošova a Kotyzova. Rozvody zemního plynu jsou uloženy částečně v tělese komunikace, částečně v tělese chodníku a částečně v zeleném pásu.

České technické normy:

- | | |
|------------------|---|
| - ČSN EN 12007-1 | Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 bar – Všeobecné funkční požadavky |
| - ČSN EN 12007-2 | Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 bar – Specifické funkční požadavky pro polypropylen |
| - ČSN EN 12327 | Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstraňování z provozu – Funkční požadavky |
| - ČSN 64 0090 | Plasty. Skladování výrobků z plastu |
| - ČSN 64 3042 | Plasty. Trubky a tvarovky z polyethylénu (PE) pro rozvod topných plynů uložené v zemi |
| - ČSN 73 3050 | Zemní práce. Všeobecné ustanovení |
| - ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| - ČSN 73 6006 | Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení |

Vyhlášky:

- | | |
|------------|--|
| - 21/1979 | Vyhrazená plynová zařízení |
| - 601/2006 | Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích |
| - 458/2000 | Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví |
| - 670/2004 | Energetický zákon |

Technická pravidla:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| - TPG 702 01 | Plynovody a přípojky z polyethylenu |
|--------------|-------------------------------------|

Technické řešení:

Pro přeložky je navrženo použít trubek dn110 a dn63, SDR 17,6 a SDR 11, jakost materiálu PE 100. Napojení na stávající vedení je možné provést navařením elektrotvarovky, přesná technologie napojení a postup bude specifikována dle požadavků technika plynárenské společnosti technologickým postupem dodavatele před zahájením realizace. Stávající vedení bude před zahájením prací odstaveno stlačením nebo zabalonováním. Montážní práce na plynovodu budou prováděny mimo topnou sezónu. Navržená trasa přeložek plynovodu dle výkresové dokumentace je vedena převážně v tělese komunikace a chodníku.

Na trase přeložek dojde ke křížení s vedením kanalizace, vedením vodovodu a kabelovým vedením, dotčená místa budou opatřena ochrannou trubkou, přesahující min. 1 m.

Před realizací navrženého vedení přeložek plynovodu budou na stávajícím plynovodu provedeny navrtávky odbočkovými t-kusy pro instalaci ochozů. Ochozy budou v provedení nadzemním. Dimenze ochozů bude určena s místně příslušným plynárenským podnikem podle období, ve kterém budou dané práce prováděny, v projektové dokumentaci jsou navrženy ochozy PE 63x5,8 a PE 40x3,7.

Přerušení průtoku plynu v plynovodu bude provedena balonovací soupravou nebo stlačením potrubí.

Příprava území pro stavbu:

Povrchy budou po skončení zemních prací uvedeny do původního stavu. V chodníku a komunikaci bude provedeno sejmutí základní vrstvy v rámci výstavby rekonstrukce komunikace.

Bude zajištěno vytyčení podzemních vedení, nacházejících se v trase stavby a jejich označení na terénu.

Pracovní pruh:

Šíře pracovního pruhu bude stanovena dohodou dodavatele s investorem a majitelem pozemků s ohledem na potřeby mechanismů při manipulaci s materiálem a s ohledem na prostor, v němž se konkrétní úsek stavby nachází.

Po dokončení stavebních prací budou pozemky upraveny do původního stavu.

Popis řešení:

Uložení plynovodu bude s krytím minimálně 1,10m v tělese komunikace a min 0,8m v zatravněné ploše a chodníku.

Plynovodní rozvody budou provedeny z trubek LPE, dn110 a dn63, materiál PE 100. Potrubí budou rozměrové řady SDR 17,6 a SDR 11.

Souběhy a křížení potrubí plynovodu s ostatními podzemními vedeními bude provedeno v souladu s ČSN 73 6005 z4.

Křížená nebo souběžná vedení:

Podzemní vedení:

- nutnost dodržení vzájemných vzdáleností dle ČSN 73 6005 včetně změn 1-4, TPG 702 01 z 11.3.2003,
- křížení kabelů elektro řešit v souladu s ČSN 73 6005 (ochrana betonovými korýtky nebo žlaby)
- nutné vytyčení podzemních vedení ve vodorovném i svislém směru s vyznačením na terénu v celé trase plynovodu před započítím zemních prací
- dojde ke křížení s vedením kanalizace, vedením vodovodu a kabelovým vedením

Zemní práce:

Pro zemní práce při stavbě plynovodu platí vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., ČSN EN 1610 (75 6114) a ČSN 73 3050. Před zahájením prací v ochranném pásmu energetických zařízení ve smyslu požadavků zákona č. 458/2000 Sb., je nutno si vyžádat písemný souhlas provozovatele příslušného zařízení.

Na trase plynovodu dle stávající situace dojde ke křížení s ostatními podzemními vedeními, vzhledem k původní výstavbě je třeba věnovat podzemním vedením zvýšenou pozornost. V předstihu před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel vytyčení vedení a jejich nesmazatelné označení v terénu.

Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny strojně a ručně kopáním. V místě vedení stávajícího STL plynovodu a křížení s ostatními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k jejich porušení. Hloubka rýhy bude minimálně 1,3 m. Sklon stěn rýhy bude určen po provedení sondy podle druhu zeminy v místě výkopu.

Dno rýhy bude vyrovnáno a zbaveno kamenů a proveden podsyp o minimální zhuštěné tloušťce 10 cm. Podsypový materiál bude jemnozrnný písek bez ostrohranných částic s ojedinělými zrny do velikosti 16 mm. Dno výkopu musí být pevné a vyrovnáno tak, aby po položení potrubí nedocházelo k jeho bodovému podpírání. Podsyp nesmí být aplikován na dno výkopu se zamrzlými kalužemi.

Po celé délce potrubí je proveden obsyp. Nejmenší výška obsypu po zhutnění musí být taková, aby sahal nejméně 0,2 m nad vrch potrubí. Nejmenší šířka vrstvy obsypu od vnějšího povrchu potrubí je 0,1 m. Pro obsyp potrubí z PE lze použít, není-li jeho dodavatelem prokázáno jinak, jen těžký písek, nebo jiný jemný materiál, který nemá negativní vliv na životní prostředí, bez ostrohranných zrn s velikostí nejvýše 16 mm. Hutnění obsypu se provádí postupně po vrstvách a rovnoměrně v celém profilu výkopu bez použití těžké techniky. Technologie hutnění musí vyloučit pohyb a poškození uloženého potrubí během zhutňování.

Před položením plynovodu bude provedena zástupcem budoucího provozovatele přípojky kontrola dna rýhy, zhutnění podsypu a hloubku výkopu.

Možnost použití jiného obsypového materiálu musí být předem konzultována s technikem pro plasty plynáren, prostřednictvím stavebního dozoru investora.

Zásyp výkopu se provádí bezprostředně po uložení plynovodu do výkopu. Před zásypem potrubí se provedou potřebná zaměření trasy a svarů plynovodu. Výsledky měření se zaznamenávají do montážního deníku. Obsyp a zásyp rozebíratelných spojů se provádí až po tlakové zkoušce.

Uzavírací armatury včetně zemní soupravy se v zastavěných a k zastavění určených místech zasypávají pískem nebo jemnozrnným materiálem s velikostí zrn do 16 mm až do výše podkladních betonových desek poklopů.

O zemních pracích musí zhotovitel vést záznam ve stavebním deníku, ze kterého musí být zřejmá hloubka a šířka výkopu, způsob zhutnění včetně výšky jednotlivých vrstev, provedení podsypu, obsypu a zásypu potrubí. V záznamu se uvede jméno odpovědného zaměstnance, který podsyp, obsyp a zásyp řídil.

Montáž plynovodu:

Montáž plynovodu bude provedena podle Technických pravidel TPG 702 01, technických instrukcí místně příslušného plynárenského podniku, ČSN EN 12 007 – 1 a 2 a ČSN souvisejících. Spoje potrubí plynovodu budou prováděny výhradě elektrotvarovky s topnou spirálou. Evidence jednotlivých svarů musí obsahovat následující údaje:

- typ a výrobní číslo svářecího zařízení
- identifikace svářeče
- datum provádění svaru
- číslo svaru
- venkovní teplotu ve °C
- typ, rozměr a tlakovou řadu svařovaných dílů a jejich výrobce, nebo autorizovanou značku

Přesnou podobu evidence dohodne prováděcí firma před zahájením stavby s provozovatelem přípojky.

Před zahájením montážních prací se provede kontrola trubek a kompletačních prvků, zejména jejich značení, rozměrů, povrchu a průchodnosti a zabrání se proniknutí nežádoucích předmětů, nečistot nebo vody do jednotlivých potrubních úseků. Hloubka rýh na trubce a poškození povrchu nesmí přesáhnout 10 % jmenovité tloušťky stěny.

Všechna svařovací zařízení musí být vybavena registrační jednotkou schopnou zaznamenat a vyhodnotit parametry dle TPG 921 01. Nejmenší poloměry ohybu trubního vedení z tyčového materiálu jsou dány vztahem dle TPG 704 01u potrubí zhotoveného z trubek z materiálu PE 100 $r \geq 25 \times d$. Nejmenší poloměr navíjeného potrubí r je dán nejmenším poloměrem ohybu potrubí ve svitku. Pro budoucí vytyčení trasy plynovodu bude na vrch potrubí plynovodu připevněn signalizační vodič CYY 2,5 se zesílenou izolací. Vodič bude připevněn na plynovod páskou izolepa po 2 m na vrchlík potrubí. Signalizační vodič bude napojen na vodič stávajícího STL plynovodu a ukončen v objektu HUP. Ve skříni HUP se signalizační vodič uchycuje ve svitku k držáku přechodky. Spoje vodiče budou letovány nebo opatřeny mechanickými spojkami pro daný průřez vodiče. Před předáním díla bude provedena zkouška signalizačního vodiče za účasti zástupce provozovatele plynovodu. O výsledku kontroly bude vyhotoven zápis, který je součástí dokumentace předání díla.

Před tlakovou zkouškou plynovodu bude provedeno čištění podle technologie dodavatele stavby. Při čištění plynovodu musí být přítomen zástupce budoucího provozovatele plynovodu. O provedeném vyčištění provede dodavatel zápis do stavebního deníku.

Pokládka plynovodu na zamrzlé, nebo zasněžené dno výkopu, nebo do výkopu zaplněného vodou nesmí být provedena.

Obsyp a zásyp všech spojů a míst u kterých je předepsáno ověření na těsnost pěnотvorným roztokem, nebo jiným vhodným způsobem se provede až po tlakové zkoušce. Ve výšce 30 cm nad plynovodem bude položena výstražná fólie žluté barvy, která musí přesahovat minimálně 5 cm šířky přes okraj potrubí plynovodu.

Zástupce budoucího provozovatele kontroluje pokládku potrubí plynovodu, provedení obsypu a zásypu plynovodu až do výše položení výstražné fólie
Zbytek rýhy bude zasypan výtěženou zeminou a povrch rýhy bude upraven do původního stavu terénu.

O vpuštění plynu do plynovodu a odvzdušnění plynovodu se sepíše zápis (viz příloha 8) TPG 70201. Odvzdušnění nebo odplynění plynovodu se provádí podle zásad ČSN EN 12327 (38 6414) a ČSN 38 6405.

Provedené propojení potrubí zakreslí zhotovitel v měřítku 1 : 100, popř. větším a výkres předá budoucímu provozovateli.

Materiál plynovodu:

Plynovod včetně přípojek bude zhotoven z trubek LPE. U dimenzí do dn63 včetně, bude použito potrubí v rozměrové řadě SDR 11, u větších SDR 17,6. Materiál trubek a součástí plynovodu bude PE 100. Tvarovky budou použity výhradně s topnou spirálou. Použité technologické postupy svařování musí být v souladu s TPG 921 01. Materiál potrubí musí být doložen osvědčením o jakosti na parametry dané šarže instalovaného potrubí. Trubky a tvarovky z PE pro rozvod plynu musí mít na povrchu čitelné a nesmazatelné označení. Značení musí být v souladu s ČSN EN 1555. U dováženého potrubí může být značení podle DIN 8074. Skladování trubek a tvarovek musí být podle podmínek stanovených výrobcem, při respektování ČSN 64 0090.

Zkoušení:

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 12327, TPG 702 01. Tlaková zkouška plynovodu bude provedena na smontovaném a zasypaném potrubí. Zkoušený úseky budou mít geometrický objem potrubí do 500 l. Z tohoto důvodu bude provedena tlaková zkouška metodou s použitím deformačního manometru.

Tlaková zkouška bude provedena stlačeným vzduchem o přetlaku 600 kPa. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem, průměr pouzdra 160 mm, s rozsahem měření 0 - 1 MPa, třída přesnosti 2,5. Změna tlaku při tlakové zkoušce bude měřena deformačním tlakoměrem s průměrem pouzdra 160 mm, třída přesnosti 0,6. Vlastní tlaková zkouška se provádí po ustálení fyzikálních hodnot zkušební média po dosažení zkušební tlaku. Toto ustálení se dosáhne minimálně po 6 hodinách. Doba trvání tlakové zkoušky bude minimálně 30 minut od ustálení přetlaku.

Těsnost potrubí plynovodu je vyhovující jestliže v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně tlaku vlivem úniku zkušební média (nutno přihlížet ke změně teploty) a nebyly zjištěny netěsnosti závitových spojů nebo armatur, nebo zjištěné netěsnosti byly odstraněny. O úspěšné tlakové zkoušce vyhotoví dodavatel zápis o tlakové zkoušce, který je součástí dokumentace při předání plynovodu.

Pro tlakové zkoušky se musí zpracovat technologický postup zkoušky dle Vyhl. ČÚBP 85/1978, který se musí projednat s objednatelem a provozovatelem. Technologický postup zkoušky vypracuje revizní technik pověřený jejím provedením. V něm musí zohlednit rozsah zkoušky, úkony při ní prováděné, nezbytná opatření pro její bezpečné provedení a podmínky, za kterých je zkouška uznána za úspěšnou.

Technologický postup musí obsahovat:

- odkazy na příslušnou projektovou dokumentaci;
- způsob oddělení zkoušeného úseku od zdroje tlaku;
- pokyny pro bezpečnou manipulaci s měřicími a uzavíracími zařízeními a dále způsob zabezpečení proti manipulaci nepovolanou osobou;
- způsob kontroly odvzdušnění potrubí při tlakové zkoušce topným plynem;
- způsob kontroly zkoušeného úseku po dosažení 30 % až 50 % zkušební tlaku;
- zajištění odečtů a kontroly hodnot měřících přístrojů;
- vybavení účastníků zkoušky osobními ochrannými pracovními prostředky, s přihlédnutím k místním podmínkám;
- podmínky za kterých je zkouška uznána za úspěšnou;
- způsob snížení tlaků po provedení tlakové zkoušky.

Při jeho zpracování je nutné respektovat požadavky výrobce armatur.

O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik protokol o zkoušce s příslušným zhodnocením průběhu zkoušky, s uvedením potřebných údajů a odečtených veličin a se závěrečným konstatováním, zda bylo zkoušené potrubí uznáno za pevné a těsné. Protokol o zkoušce obsahuje náležitosti podle ČSN EN 12327 (38 6414).

Členění stavby:

Vzhledem k charakteru stavby – liniová stavba STL plynovodu s provozním přetlakem 300 kPa, není stavba členěna na dílčí stavební objekty a je řešena jako jeden stavební objekt .

Požadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení:

Plynovod bude v celé délce uložen v zemi. Ukončení jednotlivých STL plynovodních přípojek bude v typových schválených prefabrikovaných nebo zděných pilířích, shodných stavebně i materiálově s objekty pro elektrické instalace.

Architektonické a výtvarné řešení stavby bude součástí architektonického řešení každého objektu.

Údaje o provozu:

Projektovaná stavba je svým charakterem stavbou výrobní s nehmotnými výstupy.

Ochrana zeleně a půdního fondu:

Při stavbě nedojde k nutnému kácení stromů a křovin. Trasa STL plynovodu je navržena po nezemědělské půdě. Doba výstavby nepřesáhne dobu jednoho roku.

Vliv stavby na životní prostředí:

Plynovod bude v celé délce trasy uložen v zemi. Provoz plynovodu je nehlučný a nebude nepříznivě působit na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že plynovod je v celé délce trasy svařovaný, je těsný není zdrojem úniku škodlivin do ovzduší ani do půdy

Požadavky požární ochrany a civilní obrany:

Řešení požární bezpečnosti plynovodů, kterými je dopravován zemní plyn se musí v první řadě zaměřit na zvýšení bezpečnosti vlastního provozu. Je nutno předcházet havarijním stavům, provádět preventivní prohlídky. Shledané závady ihned odstraňovat. Pro údržbu a provoz budou provozovatelem vypracovány provozní, bezpečnostní a protipožární předpisy a řády.

Ostatní požadavky:

Předání a převzetí plynovodu, uvedení plynovodu do provozu bude provedeno podle ČSN EN 12 007-1 a 2 a Technických pravidel TPG 702 01.

Základní požadavky k ochraně života a zdraví zaměstnanců při provozu plynovodu a přípojky stanoví zákoník práce. Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení platí TPG 905 01.

Pro provoz plynovodů je nutno zajistit dokumentaci, která obsahuje doklady veřejnoprávní, projektové a stavební. Jsou to zejména doklady podle 8.2, 8.3 a 8.4 v TPG 70201.

V Hradci Králové

11. 2009

Vypracoval

Ondřej Zikán