

Poznámky:

Poznámka č. 1.
Rozvody medicinálních plynů budou v jednotlivých místnostech uvedeny pod omítkou.

Poznámka č. 2.
Tlaková zkouška potrvá nejméně na hodinách v 30K kavitku.

Poznámka č. 3.
Po provedení tlak. zkoušky musí být Zdravotní ústavem proveny plomby.

Poznámka č. 4.
Jednotlivé rozvody signalizace je nutné přivést kabel ZDROJ dle přeu samostatný (viz) se ukončovacího obvodu. Tento pro jednotlivé místnosti.

Poznámka č. 5.
Rozvodná skříňka(pro panel) je pouze orientační. Finální umístění skříňkových panelů bude přesně rozmístěn konstruktérem v souhlasem s bude určena přesná poloha.

TABULKA DOPORUČ. VÝŠEK - POŠAFÍN POTRUBÍ	
Ø x Tl. potrub	výška - VZDÁLENOST od
Ø8x1	1,5
Ø10x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø15x1	2,0
Ø18x1,5	2,5
Ø22x1,5	2,5
Ø28x1	3,5
Ø35x1	5,0

TABULKA VNĚJŠÍCH ROZM. CHRÁNIČEK	
Ø x Tl. potrub	CHRÁNIČKA
Ø8x1	16 Ø13,5x2,8
Ø10x1	16 Ø13,5x2,8
Ø12x1	16 Ø13,5x2,8
Ø15x1	16 Ø16,5x2,8
Ø18x1,5	16 Ø16,5x2,8
Ø22x1,5	16 Ø16,5x2,8
Ø28x1,5	16 Ø16,5x2,8
Ø35x1	16 Ø16,5x2,8
Ø35x1	16 Ø40x3,5

LEGENDA

	Kotvení kotlíku - Cu trubka 8 bar

NÁZEV PROJEKTU	ZOZP PRÁVNÍ ÚTVAR	VYPRACOVAL		MĚŘÍTKO	
STAVBA VÝ.0.7	Ing. Dagmar Kopal	Pavel Kachánek		1:100/A3	1:50
2017 - 2021				DATUM	2.2021

INVESTOR: VINOHRADY/ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO PRAHA 2 NÁMĚSTÍ J.P. GALLA, 128 00 PRAHA 2 VINOHRADY

ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A VYMĚNA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

na p.č. 1535 a 1535/1, 2x2 II-Bránská nad Labem

D - DEMONTÁŽNÍ OBJEKTŮ
DO 02 - MEDICINÁLNÍ PLYNY
1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ ÚŘAD: MČ Praha 2, Nám. Míru 14, 120 00 Praha 2

MČ Úbislavice a.s.
Ing. Jan Kopal
Ing. Jan Kopal

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS

ČÍSLO

ZK-T 2020
1210 18 17

PODLAŽÍ: **PODORYS 1 NP**

Číslo výkresu:
D 1.8 A.