



PROUDOVÁ SOUSTAVA TN-C-S/3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, AC  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PODLE ČSN 33 2000-4-41ed.2  
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51ed.3.

LEGENDA:

- R-STÁVAJÍCÍ 1 – STÁV.ROZV.DOPLNĚNÝ O 1xJISTIČ B10/1,VÝVOD CYKY 3Cx1.5  
R-STÁVAJÍCÍ 2 – STÁV.ROZV.DOPLNĚNÝ O 2xKOMB.PR.CHRÁNIČ+JISTIČ B16/1/003,VÝVOD 2x CYKY 3Cx2.5  
R-STÁVAJÍCÍ 3 – STÁV.ROZV.DOPLNĚNÝ O 2xJISTIČ B10/1,VÝVOD 2x CYKY 3Cx1.5  
EH1 – PANEL KLINICKÉ SIGNALIZACE MED.PLYNŮ,VÝVOD VE V=1.6m,DÉLKA 1m  
EH2 – STROPNÍ RAMPA MED.PLYNŮ,VÝVOD ZE STROPU ,DÉLKA 5m, 2x OBVOD "DO"  
ZÁSUVK 230V, V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽE JEDEN OKRUH NAPOJIT NA  
VDO, ALE V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ V MÍSTĚ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ UPS.POŽADAVEK  
INVESTORA NA VDO NYNÍ NENÍ !!!

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO : 1 : 100	 <b>ATELIER</b> projektový a inženýrský
ZDENĚK NÝVL	LUBOŠ GORGAN	LUBOŠ GORGAN	FORMÁT : 2 A4	
			DATUM : 7. 2017	
INVESTOR : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ č.p. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ				
AKCE : <b>ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ A VÝMENA POŽARNÍCH UZÁVĚRŮ</b> č.p. 1502 a 1503 MĚSTSKÁ NEMOCNICE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM na st.p.č. 1638 a 1639, k.ú. DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM <b>F – DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 02 – ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ 2.5 ELEKTROINSTALACE</b>				<b>ZPRACOVATEL :</b> 1.5 – ELEKTRO <b>ZPRACOVATEL :</b> <b>ELTİM Hronov, spol. s r.o.</b> Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 162 lubos.gorgan@eltym.cz 17 – P – 46
DOKUMENTACE PRO – DOS, DPS				EV. Č. AKCE <b>1310 18 17</b>
NÁZEV PŘÍLOHY : III. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – INTERNA – ELEKTROINSTALCE				ČÍSLO PŘÍLOHY <b>2. 5. 6.</b>