HLAVNÍ BUDOVA - JIŽNÍ KŘÍDLO | HLAVNÍ BUDOVA - VÝCHODNÍ KŘÍDLO







## LEGENDA

VEDENÍ OD ROZVÁDĚČŮ K JEDNOTLIVÝM POHONŮM ŽALUZIÍ, KABELY CYKY-J 3x1,5 , DLE MOŽNOSTÍ (STROPŮ / / PODHLEDŮ) VE VKLÁDACÍCH LIŠTÁCH / PEVNĚ ULOŽENÉ V PODHLEDU,... V ROZVÁDĚČÍCH DOPLNIT JIŠTĚNÍ á 10A (s ch. "B") - NA ZÁKLADNÍ OBVODY, NA JEDEN OBVOD - 6 - 11 VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ (POHONŮ) - ÚPRAVA MASKY - OZNAČENÍ. VÝVODY (DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE) DLE MOŽNOSTÍ NA STŘED EV. OKRAJ S VOLNÝM KONCEM (min. 1 m). ODBOČENÍ V ROZVODNÝCH (LIŠTOVÝCH) KRABICÍCH. ROZVODY S OHLEDEM NA OSTATNÍ INSTALACE !

ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

- NAPOJENÍ V ROZVÁDĚČI - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ (...-10B-1)
- VÝVOD PRO NAPOJENÍ POHONU ŽALUZIÍ VČETNĚ SENZORŮ (SLUNCE / VÍTR - ROZMÍSTĚNÍ DLE DODAVATELE)
- – - HRANICE PU

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ( ČSN 33 2000-5-54 ) - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411); - DVOJITOU NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ (čl. 412); . . .

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ (VNĚ NEBEZPEČNÉ) DLE ČSN 33 2000-5-51

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení* | | EPÚPA — Ing. Miloš V Í T, ElektroProjekt-Úpa, tel.: 498 100 363 | |
| Ing. Miloš VÍT | | | |
| *Kraj :* KRÁLOVÉHRADECKÝ | *Místo :* TRUTNOV | | |
| *Investor :* OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s., M. GORKÉHO 77, TRUTNOV | | *Zakázkové číslo* | 06PS/18 |
| HLAVNÍ BUDOVA - VENKOVNÍ ŽALUZIE ON TRUTNOV - JIŽNÍ (VÝCHODNÍ) KŘÍDLO | | *Účel projektu* | DPS |
| | | *Datum* | 05/2018 |
| | | *Formát* A3 | *Kopie* |
| | | *Sch.* 1.005 | |
| EL.INSTALACE - VÝCHODNÍ KŘÍDLO - 3.NP | | *Měřítko* 1:200 | *Číslo výkresu* E-07 |

TATO DOKUMENTACE JE MAJETKEM AUTORA A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU !