

## HRMOSVODY

### LEGENDA HROMOSVODU

- SVORKA**
- PROPONE JIMÁČI VEDENÍ PŘES PROČÍSKU NA SVOD.  
SVOD JE PŘÍZDÍ DRÁT 10 mm SPOJENÝ S AMPOVÁNÍM VYTUŽENÝM STĚN  
A VEDE VNITŘNÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PRVKŮ. BUDE INSTALOVÁN V SOULADNOSTI SE STAVEBNÍM PROFESEM.  
VOZČE SVOUDU (VĚZD) DRÁT 10 mm BUDE CO 1 METR PŘISVORKOVÁN NEBO PŘIVAŘEN K AMPOVÁNÍ
- JIMÁČÍ VEDENÍ**
- ZKUŠENÝ SVORKA
- ODHRANÝ ÚHELNÍK

POZNÁMKA:  
PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT  
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

$$\pm 0,000 = 233,100 \text{ m.n.m.}$$

c			
b			
a			

INVESTOR

<p>Královéhradecký kraj</p>	<p><b>Královéhradecký kraj</b>          Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové          tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336          e-mail: <a href="mailto:posta@kr-kralovihradecky.cz">posta@kr-kralovihradecky.cz</a></p>
-----------------------------	--

PROJEKTANT:			 <p> <b>TECHNICO</b>          architects &amp; engineers       </p>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK		
VYPRACOVAL:	Ing. Michal SCHREIER		
	Ing. Antonín PAVELKA		
	Marek FISCHER		
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ		

ČÁST DOKUMENTACE:

#### D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové  K.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 29/14  <b>HROMOSVODY</b>	FORMAT	18xA4
	DATUM	04/2018
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-483-DPS
	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	1:100	D.1.4.7.b.08.