

Bc. Tereza VLČKOVÁ

Váš dopis:
2. 08. 2017

Naše č.j.:
POS 813/17

Vyřizuje:
Bůta/238464553

Datum:
2.8.2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové - stavební řízení

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **670175/17** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 2 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, protihlukovou stěnou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m (pozor, ve společném výkopu může být více prvků).
- 3 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 4 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 5 Platí vyjádření pro předmětnou stavbu ve fázi ÚR – úpravy PD, č. j. POS 777/16 ze dne 30. 06. 2016.
- 6 SEK dotčená stavbou bude chráněna stranovou přeložkou, na kterou je uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2017 – 00002 ze dne 17. 02. 2017, mezi vlastníkem SEK společností CETIN a.s. a stavebníkem Královehradeckým krajem.
- 7 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 6, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací plánované stavby.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260



Specialista ochrany SEK Bůta Jiří