



TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
28.8.2017

NAŠE ZNAČKA
1094444096

VYŘIZUJE / LINKA
Pátková / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 5.9.2017

Stanovisko k žádosti o vyjádření

K Vaší žádosti o vyjádření ke stavbě: „**Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové**“ sdělujeme následující:

- nová přístavba výše uvedeného objektu je v kolizi se stávajícím distribučním zařízením. Změna způsobu připojení k distribuční soustavě a úpravy objektu tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci (tj. zrušení resp. přeložení stávající podzemní přípojky NN včetně kabelové přípojkové skříně) **je podmíněno přeložkou zařízení distribuční soustavy**, kterou v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. zajišťuje vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Realizace přeložky distribučního zařízení bude provedena na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120057763, uzavřené v Trutnově dne 17.1.2017.

- ve Vašem zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005). Stávající podzemní vedení v prostoru nových zpevněných ploch bude uloženo do kabelových chrániček.

Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „**Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení**“ - značka 1094550292, ze dne 5.9.2017.

V případě dodržení výše uvedených podmínek budeme souhlasit s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem

Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 120.

Příloha:

Souhlas s prací v ochranném pásmu distribučního zařízení

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00