




HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 1.9.2017
NAŠE ZN.: SZ MMHK/151886/2017/ŽP/Čer
MMHK/175497/2017
VYŘIZUJE: Ivana Černá
TEL.: 495 707 658
E-MAIL: Ivana.Cerna@mmhk.cz

DATUM: 9. 10. 2017



STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 1. 9. 2017 od žadatele, kterým je:

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové 2,
který zastupuje
Bc. Tereza Vlčková, nar. 22. 3. 1987, Otická 636/6, 746 01 Opava 1,**

ve věci:

**Hradec Králové - stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové
- vyjádření pro stavební řízení,**

na st. p. 291/4, parc. č. 1374/1, 1374/2, 240/2 v katastrálním území Hradec Králové.

Popis

Předložena byla DSP zpracovaná TECHNICO Opava s.r.o., IČ 25849204, Hradecká 1576/51, Opava, pod zakázkovým číslem TO-483-DSP z 08/2017. Dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu Gayerových kasáren a novostavbu přístavby. Objekt bude nadále využíván jako depozitář a technické zázemí muzea a přístavba bude sloužit jako přírodovědecká knihovna s badatelnami. Investorem stavby je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

Vodní hospodářství (Rüč)

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, vodoprávní úřad, *věcně příslušný* podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a *místně příslušný* správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Vyjádření dle § 18 odst. 1 vodního zákona „Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren včetně přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové“:

V předloženém záměru jsou uvedeny přeložky kanalizací a výstavba srážkové kanalizace s vsakovacím objektem. Jedná se o stavby vodního díla, a proto bude vodoprávnímu úřadu

předložena žádost o povolení stavby vodního díla, kterou je třeba doložit doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vhodnost a schopnost vsakování v místě a návrh vsakovacího objektu je nutné podložit vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa). Upozorňujeme, že pro hospodaření se srážkovými vodami platí TNV 759011 (Hospodaření se srážkovými vodami) a ČSN 759010 (vsakovací zařízení srážkových vod). Dno vsakovacího zařízení musí být min. 1 m nad hladinou podzemní vody. Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona (§ 18 odst. 3 vodního zákona).

Ochrana přírody a krajiny (Mark)

Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nemáme připomínky, pokud bude před poškozováním a ničením chráněna veškerá zeleň v okolí stavby.

Ochrana ZPF (Čer)

Stavbou dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, nemáme k realizaci záměru námitek.

Odpadové hospodářství (Črn)

Jako orgán státní správy příslušný dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, požadujeme, aby bylo zabezpečeno využití a odstranění odpadů, které v rámci odstranění stavby vzniknou (např. zbytky konstrukčních materiálů, stavební suť, střešní krytina apod.), a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí.

Připomínáme povinnost stavebníka, že při prohlídce stavby je mimo jiné nutné identifikovat části stavby obsahující azbest a v případě, že je stavba obsahuje, postupovat v souladu s ustanovením § 128 stavebního zákona a odstranit je ze stavby pod dozorem osoby, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby.

Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Dále v této souvislosti připomínáme povinnost, že práce s azbestem (včetně údržby stavby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb) je nutné ohlašovat nejpozději 30 dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice v Hradci Králové) podle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dále upozorňujeme na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., zejména části třetí zákona – povinnosti při nakládání s odpady. Doklady o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při odstranění stavby budou předloženy na odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

Ochrana ovzduší (Par)

Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavebního záměru z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a k uvedenému záměru nemá námitek.

Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).

Orgán ochrany ovzduší současně upozorňuje, že v případě, kdy je součástí záměru stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je třeba ve smyslu § 11 zákona o ochraně ovzduší požádat o vydání závazného stanoviska příslušný orgán ochrany ovzduší.



Ing. Iva Šedivá
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:
PD pět

Obdrží:
1. Bc. Tereza Vlčková, Otická č. p. 636/6, Předměstí, 746 01 Opava 1

Vypraveno dne:

