


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50

KM 1,186 00 - KM 1,810 00

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V PŘÍMÉ



SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY - STÁVAJÍCÍ NIVELETA (INTRAVILÁN)
KM 1,186 00 - KM 1,810 00

CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ VRSTEV AV, PM, ŠD DO HLOUBKY 250 MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,40 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	60 mm	
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK EMULZNÍ S PODRCENÍM FR.2/4 MM	PIE 0,80 kg/m2		
PODKLADNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI	ŠD 0-63	150 mm	ČSN 73 6126 - 1

CELKEM CELOPLOŠNÁ OBNOVA KRYTU 250 mm

CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ VRSTEV AV, PM, ŠD DO HLOUBKY 250 MM

* ROZSAH OBNOVY BUDE RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ ŠÍRKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMUNIKACE

* VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ OBRUSNÉ VRSTVY V MÍSTĚ ODBOČEK A SJEZDŮ BUDE OŠETŘENO MODIF.EMULZNÍ ASF. ZÁLIVKOU S OŠETŘENÍM

* ZVOLENÉ MNOŽSTVÍ POJIVA POSTŘÍKŮ BUDE OVĚŘENO NA KRÁTKÉM ÚSEKU VE VZTAHU K CHARAKTERU A STAVU OPRAVOVANÉHO POVRCHU, DOPRAVNÍMU ZATÍŽENÍ A KLIMATICKÝM PODMÍNKÁM PŘI KLADENÍ

* STÁVAJÍCÍ SJEZDY BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY Z R-MATERIÁLU TL. 100 mm

* NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY PLNĚ RESPEKTUJE ZÁVĚRY DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU PROVEDENÉHO SPOLEČNOSTÍ IMOS BRNO a.s. (ZPRÁVA Č.0821 V165072-06)


* NÁVRHOVÉ OBDOBÍ - 10 LET

Oprava ešl zlepšení únosnosti p i zachování nivelety. ást stávajících konstruk ních vrstev bude nahrazena novým krytem z hutn ných asfaltových vrstev.

Lokální sanace se provedou v místech se sníženými moduly pružnosti podloží (viz příloha - Diagnostika vozovky) s výskytem síťových trhlin nebo deformací. Provedou se na šířku 1,5 m od okraje vozovky.

L strana: km 0,600-0,950, km 1,550-1,810.





P strana: km 0,600-0,875, km 1,750-1,810.



ZJEDNODUŠENÁ PDPS

INVESTOR:	 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	Razítko, datum, podpis:
-----------	--	-------------------------

OBJEDNATEL:	 SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KUTNOHORSKÁ 59 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

KRESLIL:	KOLEKTIV		 IDProjekt s.r.o. inženýring a projekce dopravních staveb Júnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí tel. 494 544 554 iČO 024 97 247		
ZPRACOVAL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PETR PÁCHA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS				
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES: NÁCHOD	OBEC: ŠESTAJOVICE - STARÝ PLES	STUPEŇ:	ZJEDNODUŠENÁ PDPS
INVESTOR:	KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ			ZAK ČÍSLO:	0149
AKCE:	III/30422 Šestajovice - Starý Ples			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2017-009-0149
				DATUM:	VI/2017
				FORMÁT:	3xA4
				MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT:	SO 101 - KOMUNIKACE, SO 180 - DIO			MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - STÁVAJÍCÍ NIVELETA (INTRAVILÁN) KM 1,186 00 - KM 1,810 00			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: B.3.2.