

VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

BÍLÁ TŘEMESNA

Rozměrové tolerance

základ opěrné zdi
polohová tolerance.....± 30 mm
výšková tolerance
základová spára.....+ 40 mm
pracovní spára.....± 20 mm

dřík opěrné zdi
polohová tolerance.....± 30 mm
výšková tolerance.....± 20 mm
rovinnost povrchu.....5 mm/ 2m lať
odchylka od svislosti (rub).....h/200

BEDNĚNÍ SYSTÉMOVÉ NEBO Z HOBLOVANÝCH FREN
KVALITA POVRCHU POHLEDOVÝ BETON BEZ POVRCHOVÝCH VAD,
NEVYDAŘUJÍCÍ SE PO ODBEDNĚNÍ ZKONOU ÚNOSÉ OPRAVU

HRANY ÚHLU A DILATAČNÍCH SPAR SRAZIT 20/20

TRUBKY PRO PRŮPICHY
PVC DN 100 ...celkem 15.0 m

Požadavky na provádění
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 206-1 - Beton Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

BETON C 20/25-XF2

SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI

POHLED 1:50 (rozvinuto podle líce základu)



PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

dilatační úsek "A" - konstantní průřez
ŘEZ A-A



dilatační úsek "B" - konstantní průřez
ŘEZ B-B



dilatační úsek "C" - plynule proměnný průřez
ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



dilatační úsek "D" - plynule proměnný průřez
ŘEZ D-D



ŘEZ E-E



dilatační úsek "E" - plynule proměnný průřez
ŘEZ E-E



ŘEZ F-F



VÝZTUŽ ZDI



POZNÁMKA:
Výztuž KARI sítěmi ukládat
do čerstvého betonu přísušné části

CELKOVÁ HMOTNOST KARI SÍTÍ
(256.0 + 912.0) = 1168.0 kg

ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR

DETAIL ÚPRAVY DILATAČNÍ SPÁRY - NAVAZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ OPĚRNOU ZEĎ



DETAIL ÚPRAVY DILATAČNÍ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DILAT. ÚSEKY



DETAIL ÚPRAVY DILATAČNÍ SPÁRY U KAMENNÉHO MOSTU



SCHEMA UMÍSTĚNÍ VYTYČOVACÍCH BODŮ 1:5/1.10

na konci zdi v místě dilatační spáry



SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ - VIZ VÝKRES Č.3

			Středisko 3
Vedoucí projektu	Ing. Černý		
Odpovědný projektant	Ing. Černý		Vedoucí Ing. Sheiboi
Zpracovatel	Ing. Černý		Kód číslo 1 3 4 0 1 0 0 1
Kontrolovat	Ing. Sheiboi		Datum 07/2019
Projektant	Ing. Fatlus		Arch.č. 03119 Formát: A4
Objednatel	Královéhradecký kraj		Ukol: ZOS + PDPS

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

II/325 - DOLNÍ BRUSNICE - OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A NÁSYPU POVODŇOVÉ ŠKODY
VÝKRESOVÁ ČÁST
SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ

Část dok.: C

VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE

Měřítko 1:50, 1:5/1.10

C.výkresu: 7