



Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

ATELIER PENTA v.o.s
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava

Váš dopis ze dne
5.1.2016

Naše č.j.:
271/8.42/16-2

Naše sp. zn
V8-2016-12

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové
15.1.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení
místo: Maxima Gorkého 77, Trutnov
zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546
projektant: , , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 271/8.42/16-1 ze dne 5.1.2016

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Doplnit Protokol o určení vnějších vlivů.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj
Říční 1195
501 01 Hradec Králové (18)

Ing. Lukáš Krčil
Inspektor inspekce II