

DI PROJEKT s.r.o.
p. Třasák
Vítězslava Nováka 597
539 73 Skuteč

Váš dopis:
7.10.2014

Naše č.j.:
POS 550/14

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
13.10.2014

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“

Vážení,

na základě platného vydaného vyj. o existenci SEK č.j 607802/14, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 V místě křížení komunikací se SEK musí být SEK uložena v chrániče.
- 3 SEK nesmí být umístěna podélně v tělese komunikace nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
- 4 V případě odkrytí provozní SEK, je nutná kontrola před záhozem ze strany jejího vlastníka.
- 5 SEK nesmí být uložena v podélném parkovacím stání u chodníku.
- 6 V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, musí být přeložka provedena dle pravidel pro realizaci překládky viz. Příloha č. 1.
- 7 SEK může komunikaci přecházet jen v přímém směru, bez zalomení, nebo odbočky, v max. úlu 45°.
- 8 Úspěšný kolaudační souhlas na stavbu je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
- 9 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 8, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

S pozdravem

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ60193336
855

Specialista ochrany sítě Bůta Jiří

Příloha č. 1 Základní podmínky pro provedení překládky SEK