


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 1N/PE AC 230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM,
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

LEGENDA:

- RM3, RM3/A

- STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ, MÍSTO PŘIPOJENÍ VZT JEDNOTEK
- TRASA KABELŮ Z ROZVÁDĚČE DO VZT JEDNOTKY
(KABELY VĚŠTÍ VE ZDI V DRÁŽCE POD OMÍTKOU, K VZT JEDN. FLEXITRUBKA D25)
- VZT JEDNOTKA

<div></div> <div>improjekt SPOL. S R. O.</div> <div>Náměstí Míru 13 293 01 Mladá Boleslav ICO: 427 154 86</div> <div>tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: improjekt@improjekt.cz</div>	STAVBA	Ing. Jaroslav Šiekr	STUPEŇ DOKUMENTACE
	Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ a SOU, Nové Město nad Metují	ČÍSLO ZAKÁZKY E6006	
	INVESTOR	MĚŘÍTKO 1:100	
	PŘÍLOHA	Díl. (PROFES) D1.4.1 - ELEKTRO Č. PŘÍLOHY REVIZE	
VZT - PŘIPOJENÍ SILNOPROUD PAVILON "A" _ PŮDORYS 1NP		DATUM 03/2016	ČÍSLO KOPIE