

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 18413/2017/2
Č. j.: KHSHK 22388/2017/HP.NA/Ho
Vyřizuje: MUDr. Michal Houštěk
Tel.: 491 407 823
E-mail: michal.houstek@khshk.cz

JIKA-CZ s.r.o.
Čibuz 6
503 03 Smiřice

V Náchodě dne: 31.7.2017

Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1445/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupeného Ing. Jiřím Slánským, JIKA-CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice, IČO 25917234 o vydání závazného stanoviska závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T“

se souhlasí

V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – výtoková baterie dřezu v místnosti pro odpočinek v 1.NP.

Odůvodnění

Dne 23.6.2017 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1445/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546, zastoupeného Ing. Jiřím Slánským, JIKA-CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice, IČO 25917234 o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení pro stavbu „Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T“. Jako součást žádosti byla datovou zprávou zaslána projektová dokumentace zpracovaná JIKA-CZ s.r.o., Čibuz 6, 503 03 Smiřice, paré č.6.

Předmětem návrhu jsou stavební úpravy 1. PP a 1. NP objektu D (pavilon chirurgie, JIP a RTG) v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. v Náchodě za účelem umístění technologie vyšetřovny magnetické rezonance.

V 1. PP bude provedeno přemístění šaten pro muže a ženy. Stavebními úpravami vzniknou přípravná - ovladovna, převlékací box, WC s předsíní, vyšetřovna MR s instalovanou samonosnou kabinou MR zařízení, 2x strojovna VZT, šatna mužů, WC muži s předsíní, elektrorozvodna, šatna ženy, sprcha, úklid, sklad prádla, UPS, chodba a seminární místnost – popisovna.

V 1. NP budou provedeny pouze drobné dispoziční změny. Budou zde místnost pro odpočinek vybavená kuchyňskou linkou s umývadlem a dřezem, serverovna a WC ženy s předsíní. Dále budou provedeny nové rozvody medicinálních plynů a elektro. Vytápění objektu je ústřední teplovodní napojené na stávající výměňkovou stanici a vzduchotechnikou. Osvětlení bude zajištěno okny a LED svítidly. Větrání ovladovny, vyšetřovny a přilehlých místností bude VZT jednotkou vybavenou chladicím zařízením s vlastní strojovnou. Serverovna, úklid a sprcha v 1. PP a WC žen s předsíní v 1. NP budou odvětrány ventilátory. V objektu dojde k navýšení počtu zaměstnanců z 32 na 28.

Předložený záměr byl z hlediska nově navržených zdrojů hluku technologického zařízení – HVAC systémů posouzen v hlukové studii vypracované Ing. Milanem Kábrtem – Enviconsult, Husovo náměstí 48, 552 03 Česká Skalice, IČO 11594357 (zakázka 42/2017, datum 04/2017). Posuzované nové zdroje hluku zahrnují rozvody vzduchotechniky s centrální VZT jednotkou na úrovni 1. PP a dále technologii chlazení s venkovními jednotkami umístěnými na střeše objektu D (klimatizační chladiče budou v provozu pouze v denní době, technologický chladič bude s celodenním provozem zařízení). Kolem chladičů na střeše strojovny výtahu **bude nově osazena protihluková stěna výšky 3 m ze všech čtyř stran**. Referenční výpočtové body byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších rodinných domů, bytových domů, Domova důchodců, školy TGM vč. chráněných zdravotnických lůžkových budov v rámci areálu nemocnice v Náchodě (pavilon H, D, A, B, E). Výpočty akustických hladin byly provedeny pomocí výpočtového programu HLUK+ verze 11.51 profi 11 území 3D, s nejistotou výpočtu $\pm 1,8$ až $2,0$ dB.

Dle předložených výpočtů lze konstatovat, že ve všech sledovaných kontrolních bodech chráněných venkovních prostorů staveb vně i uvnitř areálu nemocnice budou s dostatečnou rezervou dodrženy hygienické limity hluku v denní i noční době. Případné očekávané přírůstky hladin hluku uvnitř areálu z nově instalovaných zdrojů se pohybují do $0,9$ dB, což nelze považovat za změnu hlukové situace dle § 20 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Podmínka byla stanovena v souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

MUDr. Michal Houštěk
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Náchod