

MUNAC 17045/2016

Odesílatel: odbor životního prostředí vyřizuje: Jelínková	Příjemce odbor výstavby a územního plánování (p. Martinek)	
<p>Sdělení k žádosti o závazné stanovisko pro umístění stavby, územní souhlas, ohlášení nové stavby a stavební povolení pro stavbu „revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov“ na st. p. č. 118 a p. p. č. 198/15, 198/7 a 237/3 v k. ú. Dobrošov. Jedná se o vybudování moderního zázemí návštěvníků pevnosti Dobrošov s výstavními prostory a rozšířením stávající provozní budovy včetně vybudování dobového dřevěného dělnického srubu na st. p. č. 118 a p. p. č. 198/15, 198/7 a 237/3 (vše ostatní plocha) v k. ú. Dobrošov. U stávajícího objektu bude zbourána stávající odpočinková terasa. Náletové porosty a některé vzrostlé stromy budou pokáceny. Vzhledem k nevhodným geologickým poměrům pro zasakování dešťových vod je dešťový odtok z řešeného území navrhován regulovaným vypouštěním do jednotné kanalizace. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno stávající vodovodní přípojkou a dále novou vodovodní přípojkou. V současné době je areál řešen splaškovou kanalizací s osazenou dvoustupňovou ČOV tvořenou usazovací nádrží a pomalým biologickým filtrem. Tato ČOV již kapacitě nevyhovuje a bude nahrazena. Odtok z ČOV bude zajištěn stávajícím potrubím do jednotné obecní kanalizace. Vystavěny budou i nové zpevněné plochy pro bezbariérový přístup, zásobování a údržbu. Podle platného územního plánu města Náchod se stavba nachází v současně zastavěném území obce na plochách louky a pastviny.</p> <p>Žadatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03, IČO: 70889546</p> <p>Zastoupen: Atelier 11 s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové 500 03, IČO: 47450347</p> <p>Vaše Sp. zn.: KS 2825/2016/VÝST/M MUNAC 14259/2016</p> <p>Naše Sp. zn.: KS 3112/2016/ŽP/Je/Št/18 MUNAC 15050/2016/ŽP</p>		18.3.2016

K výše uvedenému záměru dává správní orgán následující sdělení:

Z hlediska vodního práva nelze souhlasit s odváděním předčištěných odpadních vod v nové čistírně odpadních vod stávající kanalizací do „jednotné kanalizace obce Dobrošov“.

V katastrálním území Dobrošov se nenachází žádná kanalizace pro veřejnou potřebu, do které by bylo možné odpadní vody vypouštět. V současné době jsou předčištěné odpadní vody z předmětné stavby odváděny do dešťové kanalizace, která je zaústěna do odvodnění komunikace, kam není možné odpadní vody vypouštět. V případě nemožnosti napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je dále možné odpadní vody předčištěné v čistírně odpadních vod vypouštět do vod povrchových nebo přes půdní vrstvy do vod podzemních. V případě, že není možné zneškodňovat odpadní vody některým z výše uvedeným způsobem, je možné odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) a následně je odvázet na centrální čistírnu odpadních vod.

Městský úřad Náchod
odbor životního prostředí
547 01 N Á C H O D
6

Otisk úředního razítka
Za správnost Jolana Peukerová

Příloha: projektová dokumentace

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

SDĚLENÍ PRO VNITŘNÍ STYK