demontáž nefunkčního potrubí ZP
- DN 50 cca 15m DN 32 cca 15m

potrubí zachovat

stávající fakturační plynoměr

- 0,15 m

koruna komína
+ 19,8 m

nová komínová vložka DN 250 koncentricky ve stáv. vložce DN 350

větrací vzduch kotelny v mezikruží mezi stávající vložkou DN 350 a novou vložkou DN 250 napojit na stávající větrací kanál v podlaze

3,30

kouřovod DN 250

stávající vložka nerez DN 350

⑤

stávající zděný komínový průduch cca 600 x 750

stavební úpravy podle dispozic zhotovitele nového kouřovodu a nové komínové vložky

3,05

- 0,30 m

po montáži nového kouřovodu dozdít, utěsnit, možnost dilatace

kouřovod DN 250

④

kouřovod hrdlo DN 150(160)

stáv. prostup po demont. stáv. kouřovodu

5,50

1,20 1,20

3x ∅ 150(160) spalovací vzduch

6,40

5,20

4,00

100

P

126 92 | 126 92 | 126 92

1,65 1,20 1,20

1a 1b 1c

3

5

- 0,55 m

① 80 80

HUK 358
65
378
80

demontáž stávajícího plechového vzduchovodu 800 x 400 pro přívod vzduchu k podlaze

demontáž stávajícího radiátoru

③ otlučení poškozené omítky v celé ploše stěny cca 4,85 x 3,0 m

③ nová sanační omítka v celé ploše stěny

± 0,00

zaústit do stávajícího svodu do kanalizace

43 33 23 13
10
41 31 21 11
42 32 22 12

51

PPR 32

114

② doplnění chybějící dlažby včetně podkladního betonu - hrubé podlahy

pohled "P"



3x ∅ 150(160) spalovací vzduch

mřížka pro přívod větracího vzduchu cca 700 x 200

stavebně zaplentovat/zazdít okenní výklenek s osazením větrací mřížky a potrubí spalovacího vzduchu

① bourání stavebních konstrukcí

① nové stavební konstrukce

WARMNIS s.r.o.		Ovocná 157/2, Liberec 6 IČO: 43224679	
investor	VOS A SPŠ, JIČÍN, POD KOŽELUHY 100, 506 01 JIČÍN	č.zak.:	ZAK190200
objednatel	VOS A SPŠ, JIČÍN, POD KOŽELUHY 100, 506 01 JIČÍN	stupeň:	projekt DPS
stavba	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY KOMENSKÉHO NÁM. 45, JIČÍN	zodp. proj.:	Ing. Jiří Lenkvík
		vypracoval:	Ing. Jiří Tejchman
objekt	Kotelna	datum:	03/2019
část	Ústřední vytápění	měř.: 1:50	č.výkresu D.1.4. 02
název	Dispozice kotelny		č.paré