



Ochrana před úrazem el.proudem:automatickým odpojením od zdroje
Napětíová soustava 3*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S
Rozvaděč oceloplechový zapsutý - stávající
Krytí rozvaděče IP20 - otevřený a IP40 - zavřený
Z rozvaděče budou demontovány jističe pro zrušenou elektroinstalaci soc.zař.
Do rozvaděče budou instalovány nové jističí prvky pro novou elektroinstalaci

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	MAREŠ ZDENĚK - ELPRO <i>El.montáže,projekty,rozvaděče</i> 507 06 LUŽANY 85, mob.602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz	
Mareš	Mareš	Mareš		
Místo stavby	Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín			
Investor	VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín			
Akce	OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNÝ VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín		Stupeň	DPS
			Datum	02/2019
			Zakázkové číslo	05/19
Objekt	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE		Archivní číslo	3307
Obsah	ÚPRAVA ROZVADĚČE "RT1"		Číslo výkresu	Měřítko
				2