

Kód	Název	Technická specifikace	Materiál	Povrchová úprava/barva	Rozměry (mm) šířka x výška	Měrná jednotka	1NP	STR	Celkové množství	Poznámka
-----	-------	-----------------------	----------	---------------------------	-------------------------------	----------------	-----	-----	---------------------	----------

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

Z.01	Repase plotových polí	Repase stávajícího plotového pole 4050/1500 mm z ocelových tyčových prvků, spočívající v odstranění stávajícího nátěru, opravě poškozených částí, opravě ukotvení výplně a novém nátěru. (2x základ, 2x finální nátěr - barva shodná s ostatními výplněmi hraniční zdi v ulici Kukulova). Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944; životnost vysoká (nad 15 let).		Nátěr	4050/1500	ks	3		3	Repase musí probíhat na místě. Při případném převozu na dlinu musí být plotová výplň provizorně nahrazena.
Z.02	Vjezdová brána (dvoukřídla) do areálu ON Jičín a.s.	Vjezdová dvoukřídla (samonosná) vrata do areálu nemocnice , řešená jako svařovaná kce, doplněná o pohon a sadu pro výrobu samonosné brány Rám : tenkostěnný uzavřený profil 50/50/4 ; Výplně : tyč (čtvercová) 15/15 mm v kombinaci s plochou tyčí 50/20 a "skrouženou" tyčí (čtvercovou) 10/10 mm Křídla brány opatřena na h.h.úpravou proti překonání brány přelezením (např. hroty Ø10 mm) Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12 944; životnost vysoká (nad 15 let).	ocel	žárové zinkování + nátěr (duplicční ochrana)	2x 300 kg	kplť	1		1	Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a vypracovat dílenskou dokumentaci. Veškeré svary a otřepy budou začištěny (zabroušeny). Barevné řešení (odstín) vrat bude potvrzen architektem při realizaci.