

Váš dopis č.j.  
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková  
tel.č. 493 544 842  
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

**IM Projekt, spol. s r.o.**  
Náměstí Míru 13  
**293 01 Mladá Boleslav**

V Jičíně dne: 23.9.2016

Věc: **Změna vstupu s lékárnou do areálu Oblastní nemocnice Jičín**  
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
**Vyjádření k DSP**

Předmětem stavby je stavba nové vrátnice a lékárny a úpravy stávajícího oplocení u zadního vjezdu do areálu nemocnice.

Vyjádření k existenci sítí a k DUR bylo vydáno dne 23.9.2014.

V zájmovém území stavby se v přilehlých komunikacích nacházejí vodovodní řady a kanalizační stoky v naší správě, jejichž průběh odpovídá zákresu ve výkresové části DSP. Veškeré vodovodní a kanalizační přípojky pro areál nemocnice včetně areálových rozvodů vody a kanalizace jsou ve vlastnictví majitele připojeného areálu.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle Vámi předložené PD s níže uvedenými požadavky a podmínkami, které požadujeme ve stavebním povolení:

- Napojení nových objektů vrátnice a lékárny bude provedeno na stávající vnitřní areálový rozvod vodovodu.
- Při realizaci přeložky kanalizační přípojky mimo nové objekty vrátnice a lékárny požadujeme respektovat veškerá ustanovení „Standardů kanalizace“, které jsou zveřejněny na webových stránkách naší společnosti [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz).
- Při přeložce kanalizační přípojky bude využito stávající napojení do šachty na zděné vejčité stoce 500/750 mm, potrubí nové přípojky bude napojeno pomocí kolen 2 x 15° (nikoli jedno koleno 30°) a 7,5°, materiál přípojky PP Ultra Rib 2 SN 10, profil DN 400, spád min 1%.
- Před zahájením stavby bude ověřena hloubka uložení stávající kanalizační odbočky ze šachty veřejné kanalizace a stávající areálové kanalizace v místech přepojení.
- Nová revizní šachta RŠ1 bude upravena pro možnost odběru vzorků odpadních vod.
- Kanalizační přípojka je úsekem od místa napojení po revizní šachtu RŠ1, dále pokračuje vnitřní areálový rozvod kanalizace.
- Pokud v rámci stavby dojde ke změnám výměry zastavěných a ostatních zpevněných ploch, ze kterých jsou srážkové vody odváděny do veřejné kanalizace, požadujeme, aby vlastník areálu po dokončení stavby předložil nové výměry ploch a uzavřel s VOS a.s. dodatek ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod, kterým se změní množství odváděných srážkových vod.



- Vypouštění odpadních vod bude v souladu s kanalizačním řádem stokové sítě města Jičína, kvalita vypouštěných odpadních vod musí splňovat limity kanalizačního řádu a bude sledována v souladu s tímto KŘ a smlouvou o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Do kanalizace nebudou vypouštěny žádné infekční, toxické látky a jiné látky, které nejsou odpadními vodami, veškeré odpady budou likvidovány odbornou firmou dle platné legislativy.
- Uliční vpust UV5 bude přemístěna, bude využito stávající napojení přípojky UV5 do šachty veřejné kanalizace.
- **Ke kontrole napojení přeložky kanalizační přípojky před záhozem a ke kontrole splnění výše uvedených požadavků požadujeme přizvat vedoucího provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. Šulce, tel.č. 493 533 322, 602 473 643, o kontrole bude učiněn zápis do stavebního deníku.**
- Po dokončení stavby požadujeme předat zaměření kanalizační přípojky v listinné a elektronické podobě ve formátu \*.dgn – viz standardy VOS a.s. (zaměření je možno objednat u VOS a.s. - p. Novotný, tel.č. 493 544 812, 775745763).
- K závěrečné kontrolní prohlídce požadujeme předložit zápis o kontrole našeho veškerého zařízení dotčeného stavbou, a o splnění našich shora uvedených podmínek.
- Naše vyjádření požadujeme v plném znění citovat ve stavebním povolení a předat příslušným zhotovitelům jednotlivých stavebních objektů.

**Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.**

*Ing. Jaroslava Suchánková  
vedoucí odd. TPČ*

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 40 Jičín, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 533 637, fax 493 522 209

*Na vědomí :      VOS a.s. - provozní středisko Jičín  
                         MÚ Jičín – stavební úřad*