




UMYVADLO




PISOÁR



KLOZET ZÁVĚSNÝ




VÝLEVKA TV SV




INVALIDNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 398/2009


UMYVADLO INVALIDNÍ



KLOZET ZÁVĚSNÝ INVALIDNÍ SPLACHOVÁNÍ Z PŘÍSTUPNÉ STRANY



VZOROVÉ NAPOJENÍ OHŘÍVAČE VODY




- - - - - POTRUBÍ TEPLÉ VODY
 - - - - - POTRUBÍ STUDENÉ VODY
 - / - / - POTRUBÍ EXPANZNÍ
 ————— POTRUBÍ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U Umyvadlo keramické, baterie stojánková páková, zápachová uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2",
- Ui Umyvadlo keramické invalidní, baterie stojánková páková, zápachová uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2",
- WC Klozetová mísa závěsná, sedátko klozetové předstěnový systém
- WCi Klozetová mísa invalidní, sedátko klozetové pro invalidní použití
1 x rohový ventil 1/2"
- Vy Výlevková mísa keramická závěsná vč. mříže, zápachová uzávěrka dřezová
dřezová nástěnná páková baterie
- Pi Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádržky, bez odsávání s otvorem armatury
1 x rohový ventil 1/2"
radarová elektronika 24 V



Vypracoval : Ing. Aneta Moudrá Zodp.projektant : Ing. Jan Vosáhlo, Ondřej Zikán Investor : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Adresa : U Stadionu č. p. 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Umístění stavby : p.č. 811/1 k.ú. Rychnov nad Kněžnou	Č.PARÉ:  PipeTech Project DIČ: CZ02630958	Dostihová 1155 530 06 Pardubice IČ: 026 30 958
Akce : Rekonstrukce sociálních zařízení objektu č. p. 1166, VOŠ Rychnov nad Kněžnou p.č. 811/1, k.ú. Rychnov nad Kněžnou Objekt : Sociální zařízení	Stupeň : DSP + DPS Datum : 03/2019 Zak.číslo : 452019 Formát : 2xA4	
Část: D.1.4.ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Obsah : VZOROVÉ NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	Měřítka : 1:50	Příloha : ZTI-9